

**Piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdes Rīgas jūras līcī
kvalitātes pārbaudes rezultāti:**

Nr. p.k.	Parametrs	Mērvienība	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija	Vidējie testēšanas rezultāti		
				2016.g.	2017.g.	2018. g.
1.	Suspendētās vielas	mg/l	35,0	6,7	8,7	8,5
2.	BSP ₅	mg/l	25,0	8,5	9,6	8,7
3.	ĶSP	mg/l	125,0	38,5	41,0	44,5
4.	Kopējais slāpeklis	mg/l	10,0	8,93	7,05	7,22
5.	Kopējais fosfors	mg/l	1,0	0,82	0,72	0,67

2018. gadā BAS "Daugavgrīva" nodrošināja visus normatīvajos aktos noteiktos attīrīšanas parametrus.