

**Par atklātu konkursu
“GAISA PŪTĒJU PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/54)**

Rīgā, 2022.gada 13.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Gaisa pūtēju piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/54; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

1.jautājums:

Lūgums sniegt skaidrojumu par Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija-tehniskā piedāvājuma veidne”.

3. Preču montāža un tehniskā uzraudzība.

Pretendents veic gaisa pūtēju montāžas tehnisko uzraudzību, kas ietver:

... strāvas kabeļu instalācijas pārbaudi, mērinstrumentu precizitātes noteikšana pēc uzstādīšanas u.c.

Lūgums sniegt sīkāku precizējumu par strāvas kabeļu instalācijas pārbaudi, mērinstrumentu precizitātes noteikšana pēc uzstādīšanas, kas ar to ir domāts un u.c.?

1.atbilde:

Pretendentam būs jāveic montāžas darbu tehniskā uzraudzība, kas ietver pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ražotāja noteiktās prasības instalācijas korektumam, lai saglabātu izstrādājuma garantiju. t.sk. fāžu slēgumu un saistošās elektroinstalācijas pārbaudi pirms palaišanas.

2.jautājums:

Vai paredzēts gaisa pūtējus pieslēgt pie BMS vai citas distances vadības sistēmas, ja jā, kāds protokols?

2.atbilde:

Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne” prasībām pretendenta piegādes apjomā ir frekvenču pārveidotājs ACS580-01-062A-4+B056 vai ekvivalents, kuru paredzēts ieprogrammēt ar PROFIBUS_DP protokolu. Gaisa pūtēju saņemto signālu pieslēgšana SCADA sistēmai ir ārpus pretendenta piegādes apjoma.