

Par atklātu konkursu
“PLŪSMAS MĒRĪTĀJU UN LĪMEŅA DEVĒJU PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/66)

Rīgā, 2022.gada 26.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Plūsmas mērītāju un līmeņa devēju piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/66; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

1.jautājums:

Lūgums veikt izmaiņas nolikuma specifikācijā pielikumā 1.1. punktā 1. par ultraskaņas devējiem un atļaut piedāvāt alternatīvo tehnoloģiju.

Viens no vadošiem līmeņa devēju ražotājiem pasaulē “VEGA Grieshaber GK”, kura produkti daudz tiek izmantoti SIA “Rīgas ūdens” objektos, uzskata ultraskaņas tehnoloģiju par novecojošu un piedāvā jaunus radara tipa līmeņa devējus, kuri pilnībā savietojami ar sistēmām, kur tiek izmantoti ultraskaņas devēji.

Radara tipa devēji ir daudz precīzāki un izturīgāki, mazāk jūtīgi pret temperatūras svārstībām un citiem traucējumiem salīdzinājumā ar ultraskaņas devējiem.

1.atbilde:

Grozījumi atklātā konkursa nolikumā netiks veikti. Pretendentam jāpiedāvā tādas preces, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma 1.1.pielikumā norādītajām tehniskajām prasībām.

2.jautājums:

Ultraskaņas devējiem norādīts, ka max spiediens var būt 0.3MPa vai 2Bar (0.3MPa = 3Bar). Vai šim nosacījumam jābūt izpildītam?

2.atbilde:

Atklāta konkursa nolikuma 1.1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma veidne 1.daļai “Ultraskaņas un hidrostatisko līmeņa devēju un pludiņu līmeņa slēdžu piegāde”” 1.6.punktā spiediena izturīgums norādīts 0,05-0,3 MPa, kas attiecīgi atbilst 0,5-3 bar (0,1 MPa = 1 bar). Nosacījumam jābūt izpildītam, ņemot vērā norādītos maksimālos spiediena rādītājus.

3.jautājums:

Jūs devējus uzstādīsiet akās vai spiediena tvertnēs?

3.atbilde:

Ultraskaņas līmeņa devēji tiks uzstādīti krājrezervuāros (akās), kas īslaicīgi var applūst ar notekūdeņiem.