

Par atklātu konkursu
“GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPĀ AIZBĪDŅU UN
PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSĢŪTVĒ “BALTEZERS-
ZAĶUMUIŽA”” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/82)

Rīgā, 2022.gada 28.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu un pievadcauruļu nomaiņa pazemes ūdensģūtvē “Baltezers-Zaķumuiža”” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/82; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājumi:

- 1) Pēc Pasūtītāja pārstāvja sniegtās informācijas tikai Akai Nr.86 ir jāveic akas vāku un grodu demontāža un montāža (pēc akas pamatnes betonēšanas). Lūdzu skaidrot un pamatot Finanšu piedāvājuma veidnē iekļautos visu pārējo aku vāku un grodu demontāžu un montāžu, ņemot vērā, ka aizbīdņu un pievadu nomaiņu var veikt neskarot un nebojājot esošo aku konstrukciju.
- 2) Lūdzam pamatojumu un skaidrojumu finanšu piedāvājumu veidnēs iekļautajiem rakšanas darbu apjomiem (m³). Piemēram, Akai Nr.64, kur pievada garums ir 2,5m, rakšanas darbu apjoms ir norādīts 180 m³, savukārt Akai Nr.111, kur pievada garums ir 9,5m (tātad 3,8 reizes garāks), rakšanas darbu apjoms ir norādīts 200 m³.
- 3) Finanšu piedāvājuma veidnē vairākās vietās ir minēts “Akas vāks KPC10”. Kas ar to ir domāts, jo vāki ar šādu kodu nepastāv?
- 4) Lūdzu skaidrot un pamatot nepieciešamību 10.pielikumā norādīt tādus būvizstrādājumus kā “Akas vāks” un “Akas grods”, ja Finanšu piedāvājuma veidnē ir paredzēta tikai to demontāža un montāža.
- 5) Lūdzu skaidrot un pamatot Finanšu piedāvājuma veidnē Akai Nr.8 un Akai Nr.111 paredzēto “Gruntsūdens līmeņa pazemināšana”, ņemot vērā, ka šīs akas ir bez jebkādam gruntsūdens pieplūdes pazīmēm.
- 6) Lūdzu skaidrot un pamatot Finanšu piedāvājuma veidnē Akai Nr.111 paredzēto “Kaļamā ķeta caurule ūdensvadā 6m”, ja pievada garums ir 9,5m.

Atbilde:

Pasūtītājs ir veicis precizējumus atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija un darba uzdevums”, 9.pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” un 10.pielikumā “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas”, lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2. Pasūtītājs papildus norāda, ka visus atklāta konkursa nolikuma 9.pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” iekļautos darbus Pasūtītāja ieskatā nepieciešams veikt. Ja līguma izpildes laikā tiks konstatētas izmaiņas, tās tiks veiktas un apmaksa notiks pēc faktiski veikto darbu apjoma.

Jautājums:

Ja ar nosaukumu “Akas vāks KPC10” faktiski ir domāts “Akas vāks KCP10”, tad lūdzam skaidrot, kur jāveic šādu vāku demontāža un montāža, jo visu esošo aku vāku diametrs ir 1700 mm.

Atbilde:

Visu esošo aku vāku diametrs ir 1660 mm. Pasūtītājs ir veicis precizējumus atklāta konkursa nolikuma 9.pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” un 10.pielikumā “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas”, lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2.