

Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA TĪKLU IZBŪVES BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN
AUTORUZRAUDZĪBA UN AUTORUZRAUDZĪBA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/81)

Rīgā, 2022.gada 9.maijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/81, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums

1.iepirkuma daļas tehnisko prasību 2.1.4.punktā un 4.iepirkuma daļas tehnisko prasību 2.1.1.punktā ir noteikts, ka projektējamā ielas ūdensvada diametrs nosakāms aprēķina ceļā. Vēršam uzmanību uz to, ka sacilpojamais ūdensvads ir iekļauts kopēja pilsētas ūdensapgādes shēmā un, lai noteiktu nepieciešamo diametru konkrētajos posmos, ir jāveic visas sistēmas hidrauliskais aprēķins, kas, acīmredzot, nav paredzēts dotā iepirkuma ietvaros. Lūdzu precizēt.

1.atbilde:

1. iepirkuma daļas tehnisko prasību 2.1.4. punktā norādītajam posmam Codes ielā no Codes 5 līdz Aizupes ielai projektējamo ūdensvada diametru paredzēt DN 100 mm.
4. iepirkuma daļas 2.1.1. punktā norādītajam posmam Codes ielā no Pampāļu ielas līdz Slampes ielai projektējamo ūdensvada diametru paredzēt DN 150 mm.

2.jautājums

Tehnisko prasību 2.2 punktā (ūdensvada pievads) visām iepirkuma daļām ir noteikts, ka nepieciešamības gadījumā darbu zonas robežās iespējams izprojektēt jaunus ūdensvada perspektīvo pieslēgumu pievadus katram gruntsgabalam (līdz tīklu piederības un apkalpes robežai) un perspektīvā projektējamām ēkām. Lūdzu sniegt atbildi uz sekojošiem jautājumiem-

- 1) Vai BID ietvaros ir jāparedz ūdensvada pievadi visiem attiecīgajā ielas posmā pieguļošajiem gruntsgabaliem, tai skaitā, neapbūvētiem?
- 2) Lūdzu precizēt pievadu izbūves robežu- ielas sarkano līniju robežās, līdz pieslēdzamā zemes gabala robežai vai kā savādāk?
- 3) Vai BID ietvaros būs jāparedz ūdensvada pievadu izvietojuma vietas saskaņošana ar pieslēdzamo zemes gabalu īpašniekiem?
- 4) Vai Uzņēmējam uz pakalpojuma uzsākšanas brīdi būs pieejami pieslēdzamo zemes gabalu īpašnieku kontaktdati - deklarētās dzīves vietas adrese, e-pasts, tālruna numurs?

2.atbilde:

- 1) Pievadi jāparedz 1.tabulā norādītajiem zemes gabaliem.
- 2) Pievadu izbūves robeža – līdz pirmā zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai (atkarībā no tā, kas ir tuvāk ielas vadam).
- 3) BID ietvaros jāparedz pievadu izvietojuma saskaņošana ar pieslēdzamo zemes gabalu īpašniekiem.
- 4) Pieslēdzamo zemes gabalu īpašnieku kontaktdati jāiegūst Uzņēmējam.

**“Ūdensvada tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība un autoruzraudzība”
ietvaros pieslēdzamie zemes gabali**

Posms	Apbūvēts zemes gabals	Neapbūvēts zemes gabals
1. iepirkuma daļa		
Sējas ielā no Sējas 1 līdz Dzelzceļa ielai	Sējas iela 1 Sējas iela 2	
Engures ielā no Apguldes līdz Aizupes ielai		Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 01000830138 (pretī Aizupes ielai1)
Bramberģes ielā no Bramberģes 7 līdz Bramberģes 10		Bramberģes iela 8
2. iepirkuma daļa		
Kabiles ielā no Bramberģes 19 līdz Codes ielai		Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 01001062348 (blakus Bramberģes 19)
4. iepirkuma daļa		
Dauguļu iela no Kantora ielas līdz Dauguļu 57	Dauguļu iela 57	Dauguļu iela 47 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 01001060713