

Par atklātu konkursu
“ELEKTROAUTO UZLĀDES STACIJU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA (10 GAB.)”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/80)

Rīgā, 2022.gada 8.jūlijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Elektroauto uzlādes staciju piegāde un uzstādīšana (10 gab.)” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/80, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums:

Atklāta konkursa 1.pielikumā ir norādīts, ka nepieciešama iekārta ar uzlādes ligzdu – Type 2, bet zemāk ir rakstīts ka iekārtai jābūt ar 5m vadu.

Vai variet lūdzu precizēt vai iekārtām jābūt ar 5m vadu un Type divi konektoru vai ar Type 2 ligzdu?

Atbilde:

Iekārtai jābūt ar iebūvētu 5m vadu, kuram galā (pie automašīnas) ir Type 2 konektors.