

Par atklātu konkursu
“Rezerves datu centra pakalpojums” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/103)

Rīgā, 2022.gada 01.novembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Rezerves datu centra pakalpojums” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/103; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr.1 :

Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” ir uzskaitītas vairākas tehniskās prasības Statnei un rezerves datu centram, kā arī bez konkrētā pakalpojuma ir prasība par datu pieslēgumu un Iekārtu transportēšanu.

Lūdzam skaidrot, kāda daļa prasību ir jāattiecina uz Statni un kāda daļa prasību ir jāattiecina uz Elektrību vai papildus 10 RU?

Atbilde uz jautājumu Nr.1:

Nolikuma 1.pielikumā uzskaitītās prasības ir attiecināmas gan uz primāri nepieciešamo statni, gan uz papildus 10RU. Uz elektrību attiecas 3.-7.punkts.

Jautājums Nr.2

Lūdzam precizēt Nolikuma 1.pielikuma 16.punktu - kāds ir nepieciešamais elektroenerģijas patēriņš prasītajām 10 RU statnēm?

Atbilde uz jautājumu Nr.2:

Nolikuma 1.pielikuma 16.punktā minēts, ka nepieciešamības gadījumā jābūt iespējai nodrošināt papildus 10RU. Papildus 10RU elektroenerģijas patēriņš 500 kWh.

Jautājums Nr.3

Lūdzam mazināt Nolikuma 1.pielikuma 18.punkta prasības: “Pretendenta pašapkalpošanās portālam ir jāvar reālā laikā nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotā persona ar informāciju par klātienes apmeklējumiem”.

Uzskatām, ka šādas prasības ir nesamērīgas pakalpojuma saturam un konkurenci ierobežojošas. Nolikuma prasībās minēto atskaiti par datu centru apmeklējumiem ir iespējams nodrošināt citos veidos, nodrošinot šo informāciju pēc pieprasījuma.

Atbilde uz jautājumu Nr.3:

Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Jautājums Nr.4

Lūdzam precizēt Nolikuma 1.pielikuma 21.punktu - kādas iekārtas plānots pievienot abos pieslēguma galos? Kāds ir nepieciešamais pieslēguma tips un kāds ir plānotais datu pārraides tips?

Atbilde uz jautājumu Nr.4:

Abos pieslēguma galos atradīsies HPE 5500 tīkla slēdži. Pieslēguma tips – optiskais, datu pārraides tips – tiešā optika visā trases garumā.

Jautājums Nr.5

Iepazīstoties ar Nolikuma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājums”, lūdzam veikt izmaiņas Finanšu piedāvājumā, kā atsevišķas pozīcijas izdalīt datu pieslēgumu un iekārtu migrāciju pakalpojumus.

Uzskatām, ka izmaiņas precīzi parādīs reālās izmaksu pozīcijas un ļaus Pasūtītājam tās objektīvi novērtēt, kā arī kontrolēt to izmaksas nākotnē.

Atbilde uz jautājumu Nr.5:

Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.