

Par atklātu konkursu
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU VENTILĀCIJAS SISTĒMU PĀRBŪVE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/51)

Rīgā, 2022.gada 17.novembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu staciju ventilācijas sistēmu pārbūve” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/51; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

1.jautājums

Ar šo lūdzam sniegt papildus informāciju:

Konkursa objekta, kas atrodas Mūkusalas ielā 84, Rīgā, Būvprojekta rasējuma lapā “Pagrabstāva., 1.stāva plāns” un Materiālu specifikācijas pozīcijās Nr.3-9 un 4-12 ir norādīts Ozona ģenerators OPV 100.04. Vēršam uzmanību, ka šo ģeneratoru ražotāja izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir noteikusi virkni dažādu sankciju pret Krievijas Federācijā ražotām iekārtām, lūdzam precizēt un norādīt Būvprojektā un Materiālu specifikācijā ar kādu iekārtu var aizvietot Ozona ģeneratoru..

2.jautājums

Iepirkuma kanalizācijas sūkņu stacijas (Mūkusalas ielā 84, Rīgā) materiālu specifikācijas pozīcijās Nr.p.k. 3-9 un 4-12 ir norādīts Krievijā ražots ozona ģenerators (modelis: OPV 100.04).

Ievērojot to, ka augstāk minētajam materiālam Latvijas Republikā ir noteikts importa aizliegums un tā piegāde Iepirkuma priekšmeta līguma izpildē nebūs iespējama, lūdzam Pasūtītāju norādīt analoģu ozona ģeneratoru Krievijā ražotā ozona ģeneratora aizvietošanai.

Atbilde uz 1. un 2.jautājumu:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikumā, aizstājot “Ozona ģenerators OPV 100.04” ar “Ozona un jona iekārta Sanuvox QUATTRO G”. Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.