

*APSTIPRINĀTS
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 01.02.2023. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.2*

ATKLĀTA KONKURSA
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJĀS IZVIETOTO
ELEKTROIEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES UN REMONTI”
(identifikācijas Nr. RŪ-2022/241)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

2023.gads

Atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijās izvietoto elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/241) nolikumā (turpmāk - Nolikums) veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma **4.1.1.punktu** izteikt šādā redakcijā:
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz **2023.gada 09.februāra plkst. 13:00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 4.3.3.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.
2. Nolikuma **10.1.punktu** izteikt šādā redakcijā:
Piedāvājumi tiks atvērti **2023.gada 09.februārī plkst. 13:00**, Rīgā, Zīgfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa).
3. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1.2.punkta “KSS Austuves ielā 5 izvietoto elektroiekārtu saraksts” tabulas 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Ražotājs	Tips	Skaits
5.1.	Sūkņu piedziņas	FLYGT	Dažāda tipa robežas no 45kW- 215kW (Tikai elektrodzinējs daļā)	6

4. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1.3.punkta “KSS Austuves ielā 5 izvietoto elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums” 11.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
 - Uzņēmējam jānodrošina tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas ~~sistēmu~~ darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā reizi pusgadā, ~~bet sūkņu piedziņas (FLYGT) apkopes un remontdarbus veikt pēc pieprasījuma.~~
5. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1.4.punkta “KSS Rīgā, Austuves ielā 5 izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums” tabulas 15.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Parametri, nosaukumi, ražotājs	Skaits	Tehniskās apkopes nosaukums	Tehniskās apkopes periodiskums	
					1xC	1xP
15.	Sūkņu piedziņas	FLYGT dažādu tipa	6	Profilaktiskā apkope		X

6. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 2.2.punkta “KSS Ilzenes ielā 1E izvietoto elektroiekārtu saraksts” tabulas 6.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Ražotājs	Tips	Skaits
6.1.	Sūkņu piedziņas	FLYGT	Dažāda tipa robežas no 250kW- 400kW (Tikai	5

			elektrodzinējs daļā)	
--	--	--	----------------------	--

7. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 2.3.punkta “KSS Ilzenes iela 1E izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums” 13.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

- Uzņēmējam jānodrošina tehnoloģisko iekārtu elektriskas piedziņas ~~sistēmu~~ darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā reizi pusgadā, ~~bet sūkņu piedziņas (FLYGT) apkopes un remontdarbus veikt pēc pieprasījuma;~~

8. Nolikuma Pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 2.3.punkta “KSS Rīgā, Ilzenes ielā 1 izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums” tabulas 16.punktu izteikt šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Parametri, nosaukumi, ražotājs	Skaits	Tehniskās apkopes nosaukums	Tehniskās apkopes periodiskums		
					1xM	1xP	1xG
16.	Sūkņu piedziņas	FLYGT dažādu tipa	5	Profilaktiskā apkope		X	