

Par atklātu konkursu
“Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Duntē ielā 17b, Rīgā”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/18)

Rīgā, 2023.gada 08.martā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Duntē ielā 17b, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/18; turpmāk - **atklāts konkurss**) nolikumu:

Jautājums:

Konkursa nolikuma 11.pielikuma Būvprojekta rasējumā ŪKT-6-4, summējot norādītos attālumus metros, kopējais ūdensvada tīklu garums sanāk **331,18 m**, savukārt Konkursa nolikuma 10. pielikuma Lokālās tāmes Nr.1 sadaļas Ūdensvada (U1) 1.pozīcijā paredzēts izcenot OD110, PE100-RC, PN10, SDR17, ūdensvada cauruļvadu ar aizsargslānī iestrādātu signālstiepli, piegādi un izbūvi $H < 2,0\text{m}$ **312,20 m** apjomā.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kādēļ Būvprojekta rasējumā ŪKT-6-4 un Lokālās tāmes Nr.1 sadaļas Ūdensvada (U1) 1.pozīcijā norādītie ūdensvada tīkla garumi nav vienādi.

Atbilde uz jautājumu:

Pasūtītājs skaidro, ka BIS saskaņotajā un akceptētajā plānā un apjomu (tāmē) norādīts korekts ūdensvada garums **312,20 m**, bet garenprofila attāluma ailē (Būvprojekta rasējumā ŪKT-6-4) nav izlabots attālums no iepriekšējām projekta versijām.

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikumā. Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.