

Par atklātu konkursu
“Noliktavas ēkas būvkonstrukciju nojaukšana, Kurzemes prospektā 61, Rīgā”
NR.RŪ-2022/234

Rīgā, 2023.gada 10.martā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Noliktavas ēkas būvkonstrukciju nojaukšana, Kurzemes prospektā 61, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/234), turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Vai demontētās konstrukcijas (ķieģelis, betons) drīkstēs sadrupināt uz vietas objektā ar mobilo drupināšanas iekārtu ?

Atbilde Nr.1:

Drīkst drupināt uz vietas, pēc darbu izpildes nodrošinot visu materiālu izvešanu un teritorijas sakārtošanu.

Jautājums Nr.2:

Vai pasūtītājam ir interese paturēt sev sadrupināto materiālu ?

Atbilde Nr.2:

Pasūtītājam nav intereses par sadrupināto materiālu, nojaukšanas darbu izpildītājam jānodrošina šo materiālu izvešana un teritorijas sakārtošana pēc darbu izpildes.

Jautājums Nr.3:

Vai pieberamajai gruntij ir kādas noteiktas prasības ?

Atbilde Nr.3:

Pieberamajai gruntij nav noteiktas prasības.

Jautājums Nr.4:

Vai demontēto pamatu vietas (būvbedri) varēs aizbērt ar sadrupināto materiālu?

Atbilde Nr.4:

Būvbedres aizbēršana ar sadrupināto materiālu nav atļauta.