

Apstiprināts
SIA "Rīgas ūdens"
Iepirkuma komisijas 14.04.2023. sēdē
protokols Nr.2

ATKLĀTA KONKURSA
“CAURUĻVADU AIZBĀŽŅU PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/64)

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

2023.gads

Atklāta konkursa “Cauruļvadu aizbāžņu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/64) nolikumā (turpmāk – Nolikums) veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 4.1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz **2023.gada 27.aprīļa plkst.11.00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma **4.3.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.”
2. Nolikuma 11.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“11.1. Piedāvājumi tiks atvērti **2023.gada 27.aprīļa plkst.11.00**, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.”
3. Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma veidne” izteikt 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.
4. Nolikuma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” izteikt 2.pielikumā pievienotajā redakcijā.

Pielikumā:

1. Nolikuma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma veidne”;
2. Nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne”.

Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma veidne

1. Pielietojums.

Remonta vai apkopes darbu laikā noslēgt kanalizācijas cauruļvadus izvairoties no kanalizācijas atpakaļplūsmas avota atrašanās vietā cauruļu eksplozijas, plūdu, kanalizācijas pārbaudes, kanalizācijas tīrīšanas, remonta un apkopes darbu laikā.

2. Preču specifikācijas:

Nr. p.k.	Prasība	Parametri	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie rādītāji)
1.	Cauruļvadu aizbāžņi		
1.1.	Cauruļvadu aizbāžņu veidi		
1.1.1.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 100-200mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 250mm	<...>
1.1.2.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 150-300mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 350mm	<...>
1.1.3.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 200-400mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 550mm	<...>
1.1.4.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 300-500mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 600mm	<...>
1.1.5.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 350-600mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 700mm	<...>
1.1.6.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 500-1000mm	Ar darba spiedienu ne mazāk kā 1,5bar un garumu ne mazāk kā 1100mm	<...>
1.2.	Materiāls	Paaugstinātas noturības gumija pret ķīmiskām vielām - sadzīves notekūdeņiem un naftas produktu piemaisījumiem.	<...>
1.3.	Pielietojums	Cauruļvadu aizbāžņus var izmantot blīvēšanai saskaņā ar standartu DIN EN 1610	<...>
2.	Cauruļvadu aizbāžņu piederumi		
2.1.	Augstspiediena šļūtene	Šļūtenes darba spiediens vismaz 2,5bar. Vismaz 10metrus gara un kurai: - vienā galā ir ātrais savienojums, pie kura var pieslēgt pretvārstu un manometru ar aizsardzības vārstu vismaz 1,0bar; - otrā galā ir ātrais savienojums ar lodveida vārstu bez pretvārsta. Šļūtenes ātrajiem savienojumiem ir jābūt saderīgiem ar piedāvātajiem	<...>

		cauruļvadu aizbāžņiem un drošības vārstiem.	
2.2.	Drošības vārsts ar darba spiedienu 2,5bar	Spiediena manometrs ar 2,5bar aizsardzības vārstu un pieslēgumu iespēju ar ātrajiem savienojumiem	<...>
3.	Garantija	Garantijas laiks vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no preces saņemšanas un piegādes apliecinājošu dokumentu parakstīšanas brīža	<...>

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Cauruļvadu aizbāžņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/64, piedāvājam piegādāt Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā piedāvājumā norādītajam atbilstošus cauruļvadu aizbāžņus un to piederumus par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi, tai skaitā, visas izmaksas, kas saistītas šo iekārtu piegādi, transporta izdevumiem, garantijas nodrošināšanu, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

Nr.p.k.	Nosaukums	Preces ražotājs un modelis	Cena par vienību, EUR bez PVN	Vienību skaits, gab.	Cena kopā, EUR bez PVN
1.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 100-200mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 250mm	<...>	<...>	10	<...>
2.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 150-300mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 350mm	<...>	<...>	14	<...>
3.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 200-400mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 550mm	<...>	<...>	14	<...>
4.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 300-500mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 600mm	<...>	<...>	7	<...>
5.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 350-600mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 2,5bar un garumu ne mazāk kā 700mm	<...>	<...>	2	<...>
6.	Cauruļvada aizbāznis caurulei 500-1000mm ar darba spiedienu ne mazāk kā 1,5bar un garumu ne mazāk kā 1100mm	<...>	<...>	1	<...>
7.	Augstspiediena šļūtene	<...>	<...>	10	<...>
8.	Drošības vārsts ar darba spiedienu 2,5bar	<...>	<...>	6	<...>
	Pavisam kopā*, EUR bez PVN:				<...>

* Pretendenta piedāvātā summa tiks noteikta kā kopējā (maksimālā) Līguma summa.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>