

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts: | SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” (identifikācijas Nr. T.I.2023/58) |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2023. gada 30. jūnija plkst. 13.00 |
| Kontaktpersonas: | <u>Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:</u> SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr.26766933, e-pasts: janis.klavins@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz **2023.gada 30.jūnija plkst. 13.00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk - Prece) piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.

PRECES PIEGĀDES GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

- preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ilzenes iela 1E;
- piegādes termiņš: ne ilgāk kā 150 (simtu piecdesmit) kalendārās dienas;
- Preces garantijas termiņš: 24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Par Preces piegādi tiks sastādīts līgums vai garantijas vēstule. Līgumā vai garantijas vēstulē tiks norādīti apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma daļībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.


<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106”

2023.gada ____.

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106”, identifikācijas Nr. T.I.2023/58 (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk – Prece) piegādi Ilzenes ielā 1E, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi, tai skaitā ar garantijas izpildi saistītās izmaksas un transporta izmaksas:
2. **Tehniskā specifikācija/darba uzdevums:**
 - 2.1. Plūsmas mērītāja DN700 ir paredzēts uzstādīšanai kanalizācijas sūkņu stacijā uz spiedvada DN700.
 - 2.2. Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas un ja nepieciešams papildaprīkojuma piegāde.
 - 2.3. Pretendentam jānodrošina piegādātās iekārtas garantiju 24. mēneši.
 - 2.4. **Iekārtas tehniskā specifikācija:**

| Nosaukums | Parametri | Pretendenta piedāvātās Preces parametri <i>(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)</i> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plūsmas mērītājs | | |
| Diametrs: | DN 700 | |
| Darbības princips: | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs | |
| Darba vide: | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi | |
| Sensora iekšējās izolācijas materiāls: | Elestamērs | |
| Mērītāja elektrodu materiāls: | Nerūsējošais tērauds 316 | |
| Pievienojuma atloka tips: | Ar iebūvētu dzesēšanas sistēmu | |
| Pievienojuma atloka materiāls: | Oglekļa tērauds | |
| Darba temperatūras diapazons | 0 - 40° C | |
| Precizitāte: | 0,5 precizitātes klase pie montāžas nosacījumiem | |
| Montāžas risinājums: | Taisnais posms pirms 1945 mm un pēc 1900 mm | |
| Aizsardzības klase: | IP 67 | |
| Izmērs: | L=700 mm | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | | |
| Signālu pārveidotājs | | |
| Darba temperatūru diapazons: | -20..60 °C | |
| Signālā pārveidotājs | Ar displeju montējams pie sienas | |
| Signālā pārveidotāja montāžas plate | Jā | |
| Signālkabeļa garums | 10 m | |
| Aizsardzības klase: | IP 65 | |
| Signāla kabeli pieslēgti un noblīvēti rūpnīcā: | Jā | |
| Barošanas spriegums: | 230 V AC, 50 Hz | |
| Analoga signālā izeja | Divvadu, signāls 4 ÷ 20mA, HART | |
| Programmējamā releju izeja | Ne mazāk kā 1 | |
| Komunikācija (komunikācijas interfeis): | HART un iespējas paplašināt ar PROFIBUS-DP | |
| Starp atloku sabīdāmais veidgabals (pēc nepieciešamības) | | |
| Diametrs: | DN 700 | |
| Pievienojuma atloka tips: | ISO 7005 PN 10 EN1092-1 | |
| Sabīdāma veidgabala garums: | L=360+/-60mm | |
| Blīve: | DN700-PN10 (3.gab.) | |
| Darbības vide: | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi | |

3. Finanšu piedāvājums:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību | Cena kopā, EUR bez PVN |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Plūsmas mērītājs | 1 | | |
| 2. | Signāla pārveidotājs | 1 | | |
| 3. | Starp atloku sabīdāmais veidgabals (pēc nepieciešamības) | 1 | | |
| PVN 21%: | | | | |
| Summa kopā ar PVN: | | | | |

3.1. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 trīsdesmit) dienas pēc preces pieņemšanas un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.

3.3. Apliecinām, ka:

3.3.1. visa Tirdzniecības izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.3.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.3.3. Tirdzniecības izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.3.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

3.3.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

3.3.6. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirdzniecības izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

3.4. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs

Pretendenta bankas rekvizīti

Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:

Paraksts:

Datums, vieta

Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa
numuri, e-pasta adreses

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.