

Apraksts:	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” (identifikācijas Nr. T.I. 2023/75)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš	2023.gada 14.augusta plkst. 13:00
Kontaktpersonas:	<u>Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:</u> SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta KSS profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr. 29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz **2023.gada 14.augusta plkst.13:00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk - Prece) piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.

PRECES PIEGĀDES GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

- preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ilzenes iela 1E;
- piegādes termiņš: ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas;
- Preces garantijas termiņš: 24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Par Preces piegādi tiks sastādīts līgums vai garantijas vēstule. Līgumā vai garantijas vēstulē tiks norādīti apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nabloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nabloķē” ar paroli, pretendents ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nabloķētā” dokumenta atvēršanai.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma daļībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidne uz 4 (četrām) lapām.


<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106”

2023.gada ____.

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Plūsmas mērītāja DN700 piegāde KSS 106” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Plūsmas mērītāja DN700 (turpmāk – Prece) piegādi Ilzenes ielā 1E, atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi, tai skaitā ar garantijas izpildi saistītās izmaksas un transporta izmaksas:
2. **Tehniskā specifikācija/darba uzdevums:**
 - 2.1. Plūsmas mērītāja DN700 ir paredzēts uzstādīšanai kanalizācijas sūkņu stacijā uz spiedvada DN700.
 - 2.2. Pretendentam jāveic Tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas un ja nepieciešams papildaprīkojuma piegāde.
 - 2.3. Pretendentam jānodrošina piegādātās iekārtas garantiju 24. mēneši.
 - 2.4. **Iekārtas tehniskā specifikācija:**

Nosaukums	Parametri	Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)
Plūsmas mērītājs		
Diametrs:	DN 700	
Darbības princips:	Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs	
Darba vide:	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi	
Sensora iekšējās izolācijas materiāls:	Elestamērs	
Mērītāja elektrodu materiāls:	Nerūsējošais tērauds 316	
Pievienojuma atloka tips:	ISO 7005 PN 10 EN1092-1	
Pievienojuma atloka materiāls:	Oglekļa tērauds	
Darba temperatūras diapazons	0 - 40° C	
Precizitāte:	0,5 precizitātes klase pie montāžas nosacījumiem	
Montāžas risinājums:	Taisnais posms pirms 1945 mm un pēc 1900 mm	
Aizsardzības klase:	IP 67	
Esošā mērītāja izmērs:	L=700 mm	

		
Iebūves vietas izmērs:	1000 mm	
Signālu pārveidotājs		
Darba temperatūru diapazons:	-20..60 °C	
Signālā pārveidotājs	Ar displeju montējamais pie sienas	
Signālā pārveidotāja montāžas plate	Jā	
Signālkabeļa garums	10 m	
Aizsardzības klase:	IP 65	
Signāla kabeļi pieslēgti un noblīvēti rūpnīcā:	Jā	
Barošanas spriegums:	230 V AC, 50 Hz	
Analoga signālā izeja	Divvadu, signāls 4 ÷ 20mA, HART	
Programmējamā releju izeja	Ne mazāk kā 1	
Kommunikācija (kommunikācijas interfeis):	HART un iespējas paplašināt ar PROFIBUS-DP	
Starp atloku sabīdāmais veidgabals		
Diametrs:	DN 700	
Pievienojuma atloka tips:	ISO 7005 PN 10 EN1092-1	
Sabīdāma veidgabala garums*:	L=360+/-60mm*	
Blīve:	DN700-PN10 (3.gab.)	
Darbības vide:	Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi	

* - Sabīdāma veidgabala garums atbilstoši: mērītājs + sabīdāmais veidgabals = 1000 mm

3. Finanšu piedāvājums:

Nr. p.k.	Nosaukums	Daudzums, gab.	Cena, EUR bez PVN par 1 vienību	Cena kopā, EUR bez PVN
1.	Plūsmas mērītājs	1		
2.	Signālā pārveidotājs	1		
3.	Starp atloku sabīdāmais veidgabals	1		
PVN 21%:				
Summa kopā ar PVN:				

- 3.1. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 trīsdesmit) dienas pēc preces pieņemšanas un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 3.2. Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.
- 3.3. Apliecinām, ka:
- 3.3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
 - 3.3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;
 - 3.3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
 - 3.3.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;
 - 3.3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
 - 3.3.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
 - 3.3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu abpusējas parakstīšanas;
 - 3.3.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem^[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
 - 3.3.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
- 3.4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs

Pretendenta bankas rekvizīti

Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās

personas vārds, uzvārds, amats:

Paraksts:

Datums, vieta

Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa

numuri, e-pasta adreses

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

^[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.