

Par atklātu konkursu
“ZAĶUMUIŽA” D (DEVONA) DZIĻURBUMU TĪRĪŠANA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/191)

Rīgā, 2023.gada 28.augustā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Zaķumuiža” D (devona) dziļurbumu tīrīšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/191) nolikumu.

Jautājums:

Konkursa nolikumā rakstīts:

“12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Veicamo darbu apraksts: Darba apjoms paredz ūdensapgādes urbumu Nr. 2; 6; 224; 225; 226; 227 tīrīšanu (skalošanu). Ķīmisko reaģentu pielietošana tīrīšanas (skalošanas) procesā nav pieļaujama.”

Dziļurbumu tīrīšanai var izmantot vairākas metodes (dziļurbuma skalošana ar kompresoru; tīrīšana ar erliņa iekārta iekārtu vai tīrīšana izmantojot ķīmiskos reaģentus) vai to kopumu, kas savukārt ietekmē veicamo darbu cenu. Piemēram, urbuma skalošana ar kompresoru būs lētāka par urbuma ķīmisko apstrādi un tīrīšanu ar erliņa iekārtu, bet jūsu gadījumā vēlamā rezultātu nesniegs. Vajadzīgā tīrīšanas metode tiek izvēlēta balstoties uz urbuma uzbūvi un sūdzībām.

Tīrīšana jums nepieciešama, jo ir samazinājusies ūdens deva, ar kādu urbumi sākotnēji ir strādājuši. Tas savukārt, varētu būt, noticis, jo urbuma filtra daļā sakrājušies nosēdumi, kā arī filtrs un filtra apbērums ir aizaudzis ar mangāna, kaļķa un dzelzs nogulsniem.

Lai sasniegtu vēlamā rezultātu, mēs piedāvājam:

- 1. Demontējam sūkni, mēram dziļumu un salīdzinām ar pases datiem;*
- 2. Uzstādām erliņa iekārtu un ar tās palīdzību tiek iztīrītas sakrājušās nogulsnes un urbums tiek atgriezts sākotnējā dziļumā;*
- 3. Lai iztīrītu filtru no mangāna, kaļķa un dzelzs nogulsniem ir nepieciešama atbilstoša ķīmija un aprīkojums filtra un filtra apbēruma tīrīšanai;*
- 4. Pēc ķīmiskās apstrādes urbums tiek izskalots un veiktas analīzes, lai pārliecinātos par ķīmisko atlieku neesamību.*

Lai sasniegtu vēlamā rezultātu, lūdzu izskatīt iespēju mainīt nolikumu un par komisijas lēmumu informēt mūs.

Atbilde:

Urbumu skalošana ir profilaktisks pasākums ar mērķi nepieļaut urbumu aizaugšanu un debita kritumu. Ķīmisko reaģentu pielietošana tīrīšanas (skalošanas) procesā nav pieļaujama. Pretendentiem piedāvājumi jā sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai. Izmaiņas nolikumā netiks veiktas.