

Apraksts:	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Nokrišņu mērītāju iekārtu tehniskās apkopes un remonts” (identifikācijas Nr. T.I. 2023/106)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš	2023. gada 3. novembra plkst. 13.00
Kontaktpersonas:	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta KSS profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr. 29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz **2023. gada 3. novembra plkst. 13.00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijās izvietoto nokrišņu mērītāju iekārtu tehniskās apkopes un remonts, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām. Nokrišņu mērītāju iekārtas izvietotas desmit Kanalizācijas tīkla sūkņu stacijas dienesta objektos.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA:

Pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, objektu un iekārtu apsekošana ir obligāta (esošajam pakalpojumu sniedzējam obligātā objektu un iekārtu apsekošana nav jāveic). Pretendentu, kuri nebūs apsekojuši objektu un iekārtas klātienē, piedāvājumi netiks izskatīti.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

DARBU ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jāaskaņo un jānodrošina nepieciešamo darbu veikšana atbilstoši piedāvājumā iesniegtajam tehnisko apkopju un remontu grafikam par visu Līguma darbības periodu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendents ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma daļībai tirgus izpētē “**Nokrišņu mērītāju iekārtu tehniskās apkopes un remonts**” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām.

**<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē
“Nokrišņu mērītāju iekārtu tehniskās apkopes un remonts”
(identifikācijas Nr. T.I. 2023/106)**

2023.gada ____.

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Nokrišņu mērītāju iekārtu tehniskās apkopes un remonts” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt pakalpojumu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt un veikt Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu ar visām Pakalpojuma sniegšanai un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītām izmaksām, tai skaitā transporta izmaksām:

1. Desmit nokrišņu mērītāju tehniskās apkopes 2 (divu) gadu periodā:

Nr. p.k.	Nokrišņa mērītāja modelis	Nokrišņu mērītāja atrašanās vieta	Tehnisko apkopju periodiskums (kandidāts norāda savā piedāvājumā)	Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi (kandidāts norāda savā piedāvājumā)
1	RainBal2	Hanzas ielā 7A, Rīgā		
2	RainBal2	Ķīšezera ielā 23, Rīgā		
3	RainBal2	Vitrupe ielā 29, Rīgā		
4	RainBal2	Airu ielā 32, Rīgā		
5	RainBal2	Ilūkstes ielā 14, Rīgā		
6	RainBal2	Ūdeļu ielā 4, Rīgā		
7	RainBal2	Silikātu ielā 7B, Rīgā		
8	RainBal2	Dammes ielā 4A, Rīgā		
9	RainBal2	O.Vācieša ielā 87, Rīgā		
10	RainBal2	Bauskas ielā 205A, Rīgā		

2. Tehniskās apkopes ir jāveic saskaņā ar RainBal svēršanas tipa nokrišņu mērītāja lietotāja rokas grāmatu, **bet ne retāk, ka 2 reizes gadā** atbilstoši sezonai (pavasaris, rudens pēc lapkriša). Obligāti veicamie darbi apkopes laikā:

- 2.1. Iekārtas vizuālā apskate/pārbaude;
- 2.2. Iekārtas diagnostika:
 - 2.2.1. Sensoru diagnostika;
 - 2.2.2. RS-485 sensora diagnostika;
 - 2.2.3. RS-485 saskarne;
 - 2.2.4. Visu datu apkopojums.
- 2.3. Pārbaudīt iekārtas darbības principu (Svēršanas tipa mērīšanas princips ar automātisku iztukšošanu);
- 2.4. Pārbaudīt iekārtas mērīšanas diapazonu;
- 2.5. Pārbaudīt iekārtas nokrišņu uztveršanas daļas laukumu;
- 2.6. Pārbaudīt iekārtas UV un korozijizturīgo materiālu;
- 2.7. Pārbaudīt iekārtas pieslēgumu pie pastāvīgās KSS iekšējās elektroapgādes sistēmas;
- 2.8. Pārbaudīt iekārtas PLC darbību;
- 2.9. Pārbaudīt iekārtas PLC nokrišņu mērījumu datu saglabāšanu iekšējā atmiņā vai uz atmiņas kartes;
- 2.10. Pārbaudīt iekārtas komunikāciju kabeli;
- 2.11. Pārbaudīt iekārtas montāžas stiprinājumu pie KSS ēkas;
- 2.12. Pārbaudīt iekārtas aizsardzību pret putniem;
- 2.13. Pārbaudīt iekārtas automātiskās darbības sildīšanas sistēmu.

3. Servisa/apkopes darbu akta sastādīšana.


4. Nokrišņu mērītāju tehnisko apkopju veikšanas periodā (2 gadu laikā) radušos bojājumu novēršanai un nokrišņu mērītāju darbības atjaunošanai nepieciešamie remonta darbi.

5. Nokrišņu mērītāju (1.punktā norādīto) tehnisko apkopju veikšanai Pretendents izmanto nokrišņu mērītāju ražotāja oriģinālās vai analogās rezerves daļas.

6. Nokrišņu mērītāja bojājumu rašanās gadījumā, vai konstatējot bojājumus tehnisko apkopju laikā, Pretendents apņemas nekavējoties uzsākt Remonta darbus bojājumu novēršanai un nokrišņu mērītāja darbību atjauno _____ (*kandidāts norāda savā piedāvājumā iespējami ātrāko termiņu, kurā viņš varētu novērst bojājumus*) darba dienu laikā no Pasūtītāja izsaukuma veikšanas vai nokrišņu mērītāja bojājumu konstatēšanas tehniskās apkopes laikā dienas.

7. Informācija par iekārtu uzstādīšanas vietām

Nr.p.k.	Mērīšanas punkta nosaukums	Mērīšanas punkta atrašanās vieta
1	KSS-306	KSS306, Silikātu iela 7B, Rīga
2	KSS-312	KSS312, Dammes iela 4A, Rīga
3	KSS-323	KSS323, O.Vācieša iela 87, Rīga
4	KSS-335	KSS335, Bauskas iela 205A, Rīga
5	KSS-119	KSS119, Airu iela 32, Rīga
6	KSS-113	KSS113, Vitrupes iela 29, Rīga
7	KSS-109	KSS109, Ķīšezera iela 23, Rīga
8	KSS-222	KSS222, Ūdeļu iela 4, Rīga
9	KSS-210	KSS210, Ilūkstes iela 14, Rīga
10	KSS-103	KSS103, Hanzas iela 7a, Rīga



8. Finanšu piedāvājums:

Nosaukums		Tehnisko apkopju skaits 2 (divu) gadu periodā	Cena par vienu tehnisko apkopi, EUR bez PVN	Summa, EUR bez PVN
RainBal2	Hanzas ielā 7A, Rīgā			
RainBal2	Ķīsezera ielā 23, Rīgā			
RainBal2	Vitrupe ielā 29, Rīgā			
RainBal2	Airu ielā 32, Rīgā			
RainBal2	Ilūkstes ielā 14, Rīgā			
RainBal2	Ūdeļu ielā 4, Rīgā			
RainBal2	Silikātu ielā 7B, Rīgā			
RainBal2	Dammes ielā 4A, Rīgā			
RainBal2	O.Vācieša ielā 87, Rīgā			
RainBal2	Bauskas ielā 205A, Rīgā			
Kopā:				

Nosaukums	Vienība	Cena par vienību, EUR bez PVN
Remonta darbu (6.punktā minēto) izmaksas	1 stunda	
Viena remonta darbu izsaukuma transporta izmaksas	1 reize	

8.1. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2 (divi) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas.

8.2. Apmaksa tiek veikta pēc katras tehniskās apkopes vai iekārtu remonta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

9. Apliecinām, ka:

11.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

11.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

11.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

11.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu izpildei;

11.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

- 11.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
- 11.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
- 11.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem^[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
- 11.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
- 12. Pretendenta kontaktpersona:** (*vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese*).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs

Pretendenta bankas rekvizīti

Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:

Paraksts:

Datums, vieta

Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa
numuri, e-pasta adreses

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

^[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.