

**ATKLĀTA KONKURSA**  
**“BIOĻĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” ĒKU VENTILĀCIJAS**  
**SISTĒMU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA”**  
**NR.RŪ-2023/166**  
**IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.4**  
Rīgā

Sanāksme sākas: 10:00

2024.gada 01.februārī

**Pasūtītājs:** SIA “Rīgas ūdens”

Komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 19.07.2023. rīkojumu Nr.2023-2.2-5-166.

**Komisijas sastāvs:**

Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis

N.Zvaunis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:

Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte  
– projekta vadītāja

E.Liškovska

Komisijas locekļi: Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” vadītājs

M.Zviedris

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”

Enerģētiskā dienesta vadītājs

I.Zotovs

Tehniskā departamenta galvenais enerģētiķis

J.Kurkulītis

Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles  
daļas vecākā budžeta ekonomiste

J.Ļaksa

Komisijas sekretāre: Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste

I.Frolova

**Sanāksmi vada:** N.Zvaunis

**Sanāksmi protokolē:** I.Frolova.

**Sanāksmē piedalās:** N.Zvaunis, E.Liškovska, M.Zviedris, I.Zotovs, J.Kurkulītis, J.Ļaksa, I.Frolova.

**Pieaicinātās personas:** A.Kolmičkovs, S.Krečikovs, V.Meškovskis, M.Priedītis, U.Egle, J.Budriha-Logačova.

Uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ir ieradušies AS “Siltumelektroprojekts”, SIA “OLIMPS” pārstāvji.

**Darba kārtības jautājumi:**

- 1) Pasūtītāja prezentācija par iepirkuma būtību un norisi.
- 2) Ieinteresēto piegādātāju jautājumu izskatīšana un atbilžu sniegšana uz tiem.

**Sanāksmes gaita:**

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Normunds Zvaunis atklāj sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar iepirkuma komisijas pārstāvjiem un sanāksmes darba kārtību.
2. Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris informē klātesošos par iepirkuma priekšmetu, darba apjomiem un posmiem.
3. Ģeodēziskās uzmērīšanas sektora vadītājs Viktors Meškovskis prezentē veiktos ar 3D skeneri ēkas mērījumus.
4. Ieinteresētie pakalpojumu sniedzēji tiek lūgti uzdot jautājumus.

**Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja pārstāvju sniegtās atbildes:**

**Jautājums Nr. 1:**

Vai līguma izpildes laikā Projektētājam pašam ir jāveic ēkas mērījumus ar 3D printeri?

**Atbilde Nr. 1:**

Pasūtītājs informē, ka līguma izpildes laikā Projektētājam pašam nav jāveic ēkas mērījumus ar 3D skeneri, Pasūtītājs plāno veikt mērījumus iepirkuma gaitā un iepirkuma līguma izpildes laikā

pakāpeniski tos iesniegt Projektētājam.

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikumā, iepirkuma līguma projektā, paziņojot informāciju atsevišķi.

#### **Jautājums Nr. 2:**

Kādus nodevumus ir jāiesniedz? DWG rasējumus un/vai Būvniecības informācijas modelēšanas sistēmas (turpmāk-BIM) modelis? Kāds BIM līmenis nepieciešams?

#### **Atbilde Nr. 2:**

Pasūtītājs līguma izpildes laikā Projektētājam izsniegs ēku uzmērījumus ar 3D skeneri, kurus nepieciešams izmantot veicot projektēšanas darbus. Prasība BIM piemērošanai netiek izvirzīta, taču Projektētājs var iesniegt projekta 3D modeli ar detalizācijas pakāpi ne mazāku kā LOD 300.

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikuma tehniskajā specifikācijā, paziņojot informāciju atsevišķi.

#### **Jautājums Nr. 3:**

Apsekojot objektu un izvērtējot situāciju dabā, projektētājs Pasūtītājam rekomendē darba uzdevumā iekļaut nosacījumu, ka ēkām nepieciešams veikt 3D skanēšanu un projektu izstrādāt 3D, tādējādi palielināsies projektēšanas izmaksas, bet būtiski samazināsies papilddarbu izmaksas būvdarbu veikšanas laikā.

#### **Atbilde Nr. 3:**

Skatīt atbildes uz jautājumu Nr.1. un Nr.2. Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikuma tehniskajā specifikācijā, paziņojot informāciju atsevišķi.

#### **Jautājums Nr. 4:**

Izvērtējot Iepirkuma nolikuma 8.5.3. punktā izvirzīto kvalifikācijas prasību, secinām, ka Pretendentam jānodrošina Automātikas iekārtu programmētāju, kuram ir ABB iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts sertifikāts 800xA vadības sistēmu programmēšanā un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvniecības ieceres dokumentāciju (vai tās daļu) vadības sistēmu izbūvei.

Izvērtējot Iepirkuma Tehnisko specifikāciju - Projektēšanas uzdevumu, secinām, ka iepirkuma priekšmets ir projektēšanas pakalpojumi un tehniskās specifikācijas - projektēšanas uzdevumu izpildei pēc būtības nav nepieciešama speciālista - Automātikas iekārtu programmētāja, kuram ir ABB iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts sertifikāts 800xA vadības sistēmu programmēšanā un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvniecības ieceres dokumentāciju (vai tās daļu) vadības sistēmu izbūvei piesaiste, šāda speciālista piesaiste pēc būtības būtu nepieciešama montāžas darbu veikšanai.

Kvalifikācijas prasību mērķis ir raksturot minimālo prasību līmeni, no kura vadoties, pasūtītājs var pārliecināties par kandidāta (pretendenta) spēju izpildīt attiecīgo iepirkuma līgumu.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) regulējumu prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un profesionālajām spējām pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, vadoties, piemēram, no iepirkuma priekšmeta apjoma, paredzamās līgumcenas, iepirkuma priekšmeta sarežģītības pakāpes un citiem faktoriem, kas katrā konkrētā gadījumā ir uzskatāmi par būtiskiem, lai nodrošinātu gan pietiekošu piegādātāju loku, gan maksimāli samazinātu pasūtītāja risku, tomēr, lai nodrošinātu SPSIL 2.pantā noteikto mērķu sasniegšanu, šādām prasībām ir jābūt pamatotām un samērīgām, turklāt tās nedrīkst nepamatoti ierobežot konkurenci iepirkuma procedūrā. Pasūtītāja rīcības brīvība attiecībā uz personāla kvalifikācijas prasību izvirzīšanu ir aplūkojama kopsakarā ar publisko iepirkumu pamatprincipu – nepieciešamību nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Tāpēc Pasūtītāja rīcības brīvība nav neierobežota – Pasūtītājs ir saistīts ar to, ka ir pieļaujams izvirzīt tikai tādas prasības, kuras objektīvi ir nepieciešamas

līguma izpildei un nav nesamērīgas. Nolikuma 8.5.3. noteiktā speciālista piesaiste objektīvi nav nepieciešama iepirkuma līguma izpildei un ir nesamērīga.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Lūdzam izslēgt no Iepirkuma nolikuma 8.5.3. noteikto kvalifikācijas prasību.

**Atbilde Nr. 4:**

Pasūtītājs informē, ka tiks veikti grozījumi nolikuma kvalifikācijas prasībās. Pasūtītājs paziņos informāciju par nolikuma grozījumiem atsevišķi.

**Jautājums Nr. 5:**

Nolikuma tehniskās specifikācijas 6.5.punktā ir noteikts, ka Projektētājs veic iekštelpu un āra telpu gaisa kvalitātes mērījumus, nosakot esošo situāciju, ja ir nepieciešams. Vai pastāv iespēja iegūt no Pasūtītāja katras ēkas mērījumus?

**Atbilde Nr. 5:**

Pasūtītājs informē, ka Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var izsniegt tā rīcībā esošos datus (smaku, gaisa mērījumus), bet Projektētājam izvēloties risinājumus, jāņem vērā telpu pielietojums un saskare ar notekūdeņos paredzamo gāzu emisiju, kā arī drošai darba videi noteiktie standarti, savas kompetences ietvaros. Nosakot esošo situāciju, kur vien tas nepieciešams, iekštelpu un āra telpu gaisa kvalitātes mērījumus Projektētājam ir pašam jāizvērtē vai nepieciešams veikt papildu mērījumus un jāveic tos paša spēkiem.

**Jautājums Nr. 6:**

Katlu mājas siltumtrasei ir pieslēgti siltummezgli. Šobrīd notiek siltummezglu rekonstrukcija siltumtrasē. Vai siltummezgli darbojas ar tabulā norādīto jaudu? Šobrīd projektēšanas robeža ir siltummezgls.

**Atbilde Nr. 6:**

Pasūtītājs informē, ka šobrīd ir izprojektēta ārējā siltumapgādes sistēma, un tā beidzās katrā objektā ar siltummezglu. Pēc ventilācijas projekta izstrādes būs jāprecizē siltummaiņu jaudas. Aprēķinu rezultātā projektētājs iegūst datus par ventilācijai nepieciešamo jaudu. Ārējās siltumapgādes sistēmas jaudai plānots nodrošināt apkuri, karsto ūdeni un ventilācijai paredzēto siltuma apjomu.

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikuma tehniskajā specifikācijā vai papildu informācijas sniegšanu, paziņojot informāciju atsevišķi.

**Jautājums Nr. 7:**

Par nodevumiem - šobrīd nolikuma tehniskajā specifikācijā paredzēts DNSH principa novērtējums un Siltumnīcefekta izraisīto gāzu (SEG) emisiju aprēķins. Lūdzam sniegt skaidrojumu kāda ir pievienota vērtība šim nodevumam?

**Atbilde Nr. 7:**

Pasūtītājs informē, ka šobrīd SIA "Rīgas ūdens" ir iegūts Energopārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 50001:2018 un Vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 14001:2015. Caur taksonomijas regulas prasībām mums ir jāsaprot, kā mēs varam mazināt izmešus, CO<sub>2</sub>. Viens no principiem kas ir iekļauts tehniskajā specifikācijā ir projekta risinājuma izvērtējums, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi.

**Jautājums Nr. 8:**

Vai Pasūtītājam ir pieejami izejas dati UPP (ugunsdrošības pasākumu pārskats) sadaļai? Vai ir informācija kuras ēkas sienas ir uguns drošas utml., ugunsdrošie nodaļējumi?

**Atbilde Nr. 8:**

Atsevišķi šāda informācija nav veidota, ir pieejami standarta tehniskie projekti. Ēkas ir celtas Padomju laikos no standarta paneļiem un nekādi īpaši uzlabojumi nav veikti.

Būvniecības valsts kontroles biroja apsekošanas rezultātā, tika uzstādītas nodalošās ugunsdrošas durvis starp ēkām. Pārējo var novērtēt apsekošanas laikā.

UPP sadaļai nav jābūt visaptverošai, ir jābūt informācijai, kas ir attiecināma uz ventilāciju

(kabeļu aizsardzība, ugunsdrošība).

Komisija izskatīs šo jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikuma tehniskajā specifikācijā vai papildu informācijas sniegšanu, paziņojot informāciju atsevišķi.

Sanāksme beidzas: 10:50.

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle

Komisijas loceklis

Komisijas loceklis

Komisijas loceklis

Komisijas locekle

Komisijas sekretāre

N.Zvaunis

E.Liškova

M.Zviedris

I.Zotovs

J.Kurkulītis

J.Ļaksa

I.Frolova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS