

**ATKLĀTA KONKURSA
“PAZEMES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS UN SPIEDVADA PĀRBŪVE
MŪKUSALAS IELĀ 72, RĪGĀ”
NR.RŪ-2024/11**

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2

Rīgā

Sanāksme sākas: 13:00

2024.gada 27.februārī

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Komisija izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” 19.01.2024. rīkojumu Nr.2024-2.2-5-18.

Komisijas priekšsēdētājs: Stratēģiskās plānošanas daļas vadītājs M.Cepurītis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:

Iepirkumu vadības daļas vadītāja S.Pereca

Komisijas locekļi: Iepirkumu vadības daļas juriskonsulte I.Aprāne

Būvniecības vadības daļas Projekta vadītājs J.Kornis

Finanšu departamenta Finanšu plānošanas J.Ļaksa

un kontroles daļas vecākā budžeta ekonomiste

Komisijas sekretāre: Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste M.K.Sondore

Sanāksmi vada: S.Pereca.

Sanāksmi protokolē: M.K.Sondore.

Sanāksmē piedalās:

Iepirkuma komisijas pārstāvji: S.Pereca, I.Aprāne, J.Kornis, J.Ļaksa, M.K.Sondore.

Iepirkuma komisijas pieaicinātie pārstāvji: Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs E.Runcis, būvprojekta autora KS “ŪK Projekti” pārstāvis H.Grass-Kuziks.

Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis: informācija norādīta pielikumā.

Darba kārtības jautājumi:

Atklāta konkursa “Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/11; turpmāk – atklāts konkurss) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Sanāksmes gaita:

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece S.Pereca atklāj sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar iepirkuma komisijas un tās pieaicinātajiem pārstāvjiem un sanāksmes darba kārtību.
2. Komisijas pieaicinātais eksperts, Būvniecības vadības daļas Projekta vadītājs E.Runcis, prezentē un iepazīstina klātesošos ar iepirkuma nolikuma prasībām un veicamo būvdarbu apjomiem.
3. Būvprojekta autora pārstāvis H.Grass-Kuziks vērš uzmanību uz apstākli, ka būvdarbi veicami arī iepirkšanās centra “Rīga Plaza” teritorijā (aizsargjoslu robežās), un attiecīgi īpašnieks par būvdarbu izpildi brīdināms vienu mēnesi iepriekš.
4. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis tiek lūgts uzdot jautājumus.

Ieinteresētā piegādātāja uzdotie jautājumi un pasūtītāja pārstāvju sniegtās atbildes:

Jautājums Nr. 1:

Vai ir jāatjauno ielas segums?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs apstiprina, ka būs jāveic ielas seguma atjaunošana, un attiecīgās izmaksas piegādātājiem jāparedz Finanšu piedāvājumā. Ņemot vērā veicamo darbu plānoto termiņu un plānoto Darbu izpildes grafiku (Darbu izpilde paredzēta vasaras periodā) – pagaidu seguma izbūve nav paredzēta.

Jautājums Nr. 2:

Vai būvprojektā paredzētā sūkņu stacija ir kāda konkrēta ražotāja vai var piedāvāt savu variantu?

Atbilde Nr. 2:

Komisija informē, ka Pasūtītājs līguma izpildei nav paredzējis noteikta ražotāja kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, tomēr piegādātājam jāņem vērā būvprojektā norādītos kanalizācijas sūkņu stacijas rasējumos paredzētos būvniecības risinājumus, materiālus un izmērus.

Jautājums Nr. 3:

Vai kanalizācijas sūkņu stacijai ir obligāti jābūt no HDPE (augsta blīvuma polietilēna) vai var izmantot stikla šķiedras materiālu?

Atbilde Nr. 3:

Būvprojekta autora pārstāvis un komisija apstiprina, ka piegādātāji var piedāvāt rūpnieciski ražotu kanalizācijas sūkņu staciju no HDPE vai armētas stikla šķiedras. Ņemot vērā, ka kanalizācijas sūkņu stacijas rezervuāra dziļums ir liels, nav pieļaujamas rezervuāra materiālu deformācijas.

Sanāksme beidzas: 13:15.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle

S.Pereca

Komisijas locekle

I.Aprāne

Komisijas loceklis

J.Kornis

Komisijas locekle

J.Ļaksa

Komisijas sekretāre

M.K.Sondore

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS