

*APSTIPRINĀTS  
SIA "RĪGAS ŪDENS"  
IEPIRKUMA KOMISIJAS 26.03.2024. SĒDĒ  
PROTOKOLS NR.6*

**ATKLĀTA KONKURSA  
"ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS "IMANTA" APRĪKOJUMA  
PĀRBŪVE"**

**(identifikācijas Nr.RŪ-2024/24)**

**NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.2**

2024.gads

Atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Imanta” aprīkojuma pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/24) nolikumā (turpmāk - Nolikums) veikt šādus grozījumus:

Saskaņā ar Komisijas regulu (ES) 2019/1781 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem un regulējuma ātruma piedziņām, groza Regulu (EK) Nr. 641/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 640/2009, atklāta konkursa nolikuma 9.pielikuma “Tehniskā dokumentācija” 1.5.1.sadaļā “Sūkņi” noteikt, ka efektivitātes klase – ne mazāk kā **IE4**.