

**Par atklāta konkursa
“ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS “IMANTA” APRĪKOJUMA PĀRBŪVE”
nolikumu
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/24)**

Rīgā, 2024.gada 13.martā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Imanta” aprīkojuma pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/24; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr.1

Vai atbilstību nolikuma prasībām var apliecināt ar pieredzi darbos kanalizācijas sūkņu stacijā ar jaudu virs 100 m³/st?

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājs informē, ka atbilstību kvalifikācijas prasībām var apliecināt ar pieredzi darbos kanalizācijas sūkņu stacijā ar jaudu virs 100 m³/st, pielietojot AISI 304/316 (vai augstākas klases) cauruļvadu materiālus ar atbilstošu metināšanas procedūru (piemēram, TIG).