

**Par atklāta konkursa
“ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS “IMANTA” APRĪKOJUMA PĀRBŪVE”
nolikumu
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/24)**

Rīgā, 2024.gada 19.martā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Imanta” aprīkojuma pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/24; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums Nr. 1

Paredzēts uzstādīt divus jaunus aizvarus DN400 un trīs DN350 ar rokrajiem, divus DN400, divus DN350, divus DN300 ar elektro piedziņām. Aizvaru izmēri atbilstoši DIN EN 558, Series 14 (F4). Te būs vajadzīgi tauriņveida vārsti ar atlokiem EN 558, Series 14 vai ķīļveida aizbīdņi ar atlokiem F4?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka sūkņu stacijā pielietojami tauriņveida vārsti ar atlokiem EN 558, Series 14.