

**Par atklāta konkursa
“ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS “IMANTA” APRĪKOJUMA PĀRBŪVE”
nolikumu
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/24)**

Rīgā, 2024.gada 21.martā

Papildu informācija Nr.3

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Imanta” aprīkojuma pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/24; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums Nr. 1

Vai aizvāriem ar elektropiedziņu ir jābūt ar regulējošo tipu piedziņu (AUMA SAR tipa)?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka uzņēmējam ir jāparedz viens vārsts ar regulējošā tipa piedziņu, rezervuāra pildīšanas vārsts AM4, pārējās vārstu elektropiedziņas AUMA ir ar vadības loģiku vaļā / ciet (SA).

Jautājums 2:

Vai aizvāriem ar elektropiedziņu ir jābūt aprīkoti ar lokālo automātisko vadību? Ja jā, tad kāda tipa (AUMATIC?) un ar kādu sakaru protokolu (piemēram ProfiBus, Modbus)?

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītājs informē, ka lokālā automātiskā vadība nav nepieciešama, visi elektropiedziņas vārsti tiek darbināti no centrālās automātikas vadības sadalnes.