

**Par atklāta konkursa
“ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS “IMANTA” APRĪKOJUMA PĀRBŪVE”
nolikumu
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/24)**

Rīgā, 2024.gada 04.aprīlī

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Imanta” aprīkojuma pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/24; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums Nr. 1

Vai pieļaujams izmantot sūkņa darbaratu no augstvērtīgāka materiāla par ķetu, ja tas atbilst pielietošanai darbam dzeramā ūdens vidē (piemēram, saskaņā ar WRAS standartu)?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka ir pieļaujams izmantot sūkņa darbaratu no augstvērtīgāka materiāla par ķetu, ja tas atbilst pielietošanai darbam dzeramā ūdens vidē.