

Par atklātu konkursu
“ZIBENSAIZSARDZĪBAS IERĪKOŠANA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/7)

Rīgā, 2024.gada 24.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Zibensaizsardzības ierīkošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/7 (turpmāk – Konkurss), nolikumu:

1.jautājums:

Lūdzam Jūs komentēt SIA “Rīgas ūdens” zibensaizsardzības projektā “Ūdens stacijas “Daugava” objektam otro filtru bloka dispečeru ēka, Bauskas iela 209, Rīga” normatīvā dokumenta “Elektroietaišu izbūves noteikumi” izmantošanu, kas pazīstams kā Krievijas Federācijas PUE-7.

1.atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka tehniskajos risinājumos norādītie “Elektroietaišu izbūves noteikumi” ir visu ar elektroietaišu izbūvi saistīto standartu un noteikumu - Latvijas elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandarti, Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) standarti, kā arī Ministru kabineta izdotie noteikumi un Latvijas būvnormatīvu (LBN) standarti - apkopojums.

2.jautājums:

Lūdzam Jūs komentēt SIA “Rīgas ūdens” projektā pieņemto III zibensaizsardzības līmeni projektā “Ūdens stacijas “Daugava” objektam II filtru bloka dispečeru ēka, Bauskas iela 209, Rīga”, atbilstību Latvijā spēkā esošā būvnormatīva LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 46.4. punkta prasībām. 294 no 2015. gada 9. jūnijā).

2.atbilde

Pasūtītājs informē, ka zibensaizsardzības sistēmas klašu noteikšana tika veikta atbilstoši Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”” 44.punktam, veicot ēku risku novērtēšanu saskaņā ar LVS EN 62305-2:2012 “Zibensaizsardzība. 2.daļa: Riska pārvaldība (IEC 62305-2:2010, modificēts)”, kā rezultātā visu trīs atklāta konkursa nolikumā noteikto ēku zibensaizsardzības sistēmas klase ir III.