

Par atklātu konkursu
“VĀRSTU AR AUMA (VAI EKVIVALENTU) PIEDZIŅU PIEGĀDE (6 GAB.)”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/46)

Rīgā, 2024.gada 2.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Vārstu ar AUMA (vai ekvivalentu) piedziņu piegāde (6 gab.)” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/46, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Kāpēc ir izvēlēts pats sliktākais un vis ātrāk dilstošais vārsta diska sēžas blīvējuma variants; Valcēts blīvējuma riņķis no nerūsējoša tērauda EN 1.4401 ar EPDM blīvējumu starp riņķi un korpusu.

1.atbilde:

Vārsta konstruktīvā risinājuma izvēle ir balstīta uz esošo, jau daudzus gadus ekspluatācijā pārbaudītu vārstu tipu. Šis vārstu tips atbilst tehnoloģiskajam uzdevumam un nav saimnieciska, vai tehnoloģiska pamatojuma to mainīt.

Vēršam uzmanību uz to, ka Nolikuma Tehniskajā specifikācijā - Tehniskajā piedāvājumā (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni) attiecībā uz prasību par konkrētiem tehniskiem parametriem ir norādīts: “*Pretendents ir tiesīgs iesniegt norādītajiem parametriem atbilstošas preces vai preces ar labākiem parametriem”.