

Par atklātu konkursu
“TELFERU (2 GAB.) PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SŪKŅU STACIJĀ “REMBERĢI”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/93)

Rīgā, 2024.gada 15.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Telferu (2 gab.) piegāde un uzstādīšana sūkņu stacijā “Remberģi”” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/93, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu.

1.jautājums:

Lūdzam precizēt “Telferu (2 gab.) piegāde un uzstādīšana sūkņu stacijā “Remberģi”” Tehniskās specifikācijas prasības:

2.1.punkts Pozīcija Nr.5. Celšanas ātrums

5.	Celšanas ātrums	4/1 m/min
----	-----------------	-----------

2.2.punkts Pozīcija Nr.5. Celšanas ātrums

5.	Celšanas ātrums	4/1 m/min
----	-----------------	-----------

Vai mēs pareizi saprotam, ka jānodrošina divi celšanas ātrumi 4 m/min un 1 m/min?

1.atbilde:

Atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma veidne (turpmāk – Tehniskās specifikācijas prasības) 2.1.punkta un 2.2.punkta pozīcijā Nr.5 prasības paredz, ka telferim jānodrošina divi celšanas ātrumi 4m/min (četri metri minūtē) un 1m/min (viens metrs minūtē).

2.jautājums:

Lūdzam precizēt “Telferu (2 gab.) piegāde un uzstādīšana sūkņu stacijā “Remberģi”” Tehniskās specifikācijas prasības:

2.1.punkts Pozīcijas Nr. 14., 15., 16. arī prasība nodrošināt divi celšanas ātrumi:

14.	Celšanas ātruma vadība	Divsoļa invertors
15.	Celšanas augstākais ātrums	20 m/min
16.	Celšanas zemākais ātrums	5 m/min

2.2.punkts Pozīcijas Nr. 14., 15., 16. arī prasība nodrošināt divi celšanas ātrumi:

14.	Celšanas ātruma vadība	Divsoļa invertors
15.	Celšanas augstākais ātrums	20 m/min
16.	Celšanas zemākais ātrums	5 m/min

Varbūt 5 m/min un 20 m/min ir telfera pārvietošanās ātrums?

2.atbilde:

Tehniskās specifikācijas prasību 2.1.punkta un 2.2.punkta pozīcijās Nr.14., 15., 16. norādītā prasība ir attiecināma uz telfera pārvietošanās ātrumu. Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

3.jautājums:

Lūdzam precizēt “Telferu (2 gab.) piegāde un uzstādīšana sūkņu stacijā “Rembergi”” Tehniskās specifikācijas prasības:

2.1.punkts Pozīcijas Nr. 14.

14.	Celšanas ātruma vadība	Divsoļa invertors
-----	------------------------	-------------------

2.2.punkts Pozīcijas Nr. 14.

14.	Celšanas ātruma vadība	Divsoļa invertors
-----	------------------------	-------------------

Prasība nodrošināt ātruma vadību ar divsoļu invertora palīdzību. Ņemot vērā, ka telferi izmanto neregulāri, lai nesadārdzināt iekārtas vērtību varam piedāvāt nodrošināt nepieciešamos ātrumus 5m/min un 20m/min ar divātruma elektrodzinēja palīdzību?

3.atbilde:

Ātruma vadība jānodrošina ar divsoļu invertora palīdzību, saskaņā tehniskās specifikācijas prasībām.