

APSTIPRINĀTS:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 28.11.2024. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.1

ATKLĀTA KONKURSA

**“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU ELEKTROIEKĀRTU
TEHNISKĀS APKOPES UN REMONTA DARBI”**
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2024/238)

NOLIKUMS

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ziņas par pasūtītāju.....	3
2. Vispārīga informācija.....	3
3. Informācijas apmaiņas kārtība	4
4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība.....	5
5. Piedāvājuma noformējuma prasības	5
6. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās.....	6
7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi	6
8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.....	7
9. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	8
10. Finanšu piedāvājums	10
11. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana	10
12. Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi	11
13. Apakšuzņēmēju saraksts	13
14. Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība	13
15. Citi noteikumi.....	13
1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne	14
2.pielikums Tehniskā specifikācija – darba uzdevums	16
3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne.....	27
4.pielikums Līguma projekts	28
6.pielikums Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes	34
7.pielikums Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne	35
8.pielikums Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne	36

1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU

1.1. Pasūtītājs

SIA "Rīgas ūdens"

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv

Tīmekļvietne: <https://www.rigasudens.lv/>

Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: <https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi>.

Pasūtītāja vietne EIS: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179>.

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona

SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Monika Kristīne Sondore, tālr. 67088384, e-pasta adrese monika.sondore@rigasudens.lv

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums: "Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi".

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/238.

2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini

2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

2.3.2. Konkurss – šis atklātais konkurss.

2.3.3. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.

2.3.4. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, <https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzēju-iepirkumu-likums>.

2.3.5. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma **4.pielikumu**.

2.3.6. Nolikums – šis Konkursa nolikums.

2.3.7. Pasūtītājs – SIA "Rīgas ūdens" (skatīt Nolikuma **1.1.punktu**).

2.3.8. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

2.3.9. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.

2.3.10. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.

2.3.11. Pakalpojumi – Nolikuma **2.4.punktā** norādītie pakalpojumi.

2.3.12. Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.

2.3.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2.3.14. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums <https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>.

2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts

2.4.1. Konkursa priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijās Rīgā, Ilzenes ielā 1E un Austuves ielā 5 un Daugavgrīvas iela 101 izvietoto elektroiekārtu tehniskās apkopes un remontu darbi saskaņā ar Nolikuma **2.pielikumā** pievienoto Tehnisko specifikāciju, kā arī Līguma

- noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.
- 2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 50532000-3 (Elektroierīču, aparātu un saistīto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.)
- 2.4.3. Pakalpojumu sniegšanas vietas:
- 2.4.3.1. Ilzenes ielā 1E, Rīgā, LV-1005;
- 2.4.3.2. Austuves ielā 5, Rīgā, LV-1063;
- 2.4.3.3. Daugavgrīvas ielā 101, Rīgā, LV-1007.
- 2.4.4. Pakalpojumu sniegšanas termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējās Līguma summas EUR 77 460,00 (septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit *euro* un 00 centi) bez PVN sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais).
- 2.4.5. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilstīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

2.6. Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievieojot paziņojumu:

- 2.6.1. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi;
- 2.6.2. EIS www.eis.gov.lv;
- 2.6.3. tīmekļvietnē www.iekirkumi.lv.

2.7. Objektu apskate

- 2.7.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājumu iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem **obligāti jāveic** objektu (saskaņā ar nolikuma 2.4.3.punktu; turpmāk - Objekti) apskate.
- 2.7.2. Piegādātājam Objektu apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta elektrotehnisko iekārtu inženieri Jāni Kļaviņu, tālr. +371 26766933, e-pasts: janis.klavins@rigasudens.lv.
- 2.7.3. Piegādātāja pārstāvis, kurš būs veicis Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot Piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Objekta apskati veikušās personas vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un parakstīsies par Objekta apskates veikšanu.

2.8. Līguma slēgšana

Līguma projekts pievienots Nolikuma **4.pielikumā** un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

- 3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi.
- 3.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 3.3. Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz Nolikuma **1.2.punktā** norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.
- 3.4. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā.
- 3.5. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā

- publicētajai informācijai par Konkursu.
- 3.6.** Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.
- 3.7.** Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Piedāvājuma iesniegšana

- 4.1.1.** Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2024.gada 20.decembra plkst.11:00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma **4.1.2.punktā** un **5.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.
- 4.1.2.** Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma **4.1.1.punktā** norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma **4.1.1.punktā** minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
- 4.1.3.** Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
- 4.1.4.** Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma **4.1.1.punktā** noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 4.1.5.** Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti un vērtēti.

4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

- 4.2.1.** Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.
- 4.2.2.** Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība

- 4.3.1.** Piedāvājumi tiks atvērti **2024.gada 20.decembrī plkst.11:00** Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.
- 4.3.2.** Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).
- 4.3.3.** Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
- 4.3.4.** Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

- 5.1.** Piedāvājuma dokumenti jāsaņem elektroniski ar *Microsoft Office 2010* (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
- 5.2.** Piedāvājumus Pretendentiem jāsaņem tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
- 5.3.** Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
- 5.4.** Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada

4.septembra noteikumos Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" ietvertajām prasībām.

- 5.5. Piedāvājums jāsatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi "TULKOJUMS PAREIZS", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
- 5.6. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi "KOPIJA PAREIZA", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.7. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi "Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.8. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.
- 5.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

- 6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
- 6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
- 6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

- 7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:

Nr. p.k.	Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums	Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude
7.1.1.	Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 <i>euro</i> .	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē. Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par

Nr. p.k.	Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums	Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude
		iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu attiecīgajā dienā neattiecas Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību). Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību.
7.1.2.	Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts.	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā. Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību.
7.1.3.	Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.	Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju.
7.1.4.	Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11. ¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.	Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot <i>Lursoft</i> elektronisko rīku.

- 7.2.** Nolikuma **7.1.1. – 7.1.3.punktā** minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
- 7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
 - 7.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;
 - 7.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*.
- 7.3.** Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

- 8.1.** Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma **1.pielikumā** pievienoto veidni.

- 8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma **9.punktu**.
- 8.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **10.punktu**.
- 8.4. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **5.pielikumā** pievienotajām veidnēm.
- 8.5. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **6.pielikumā** pievienotajām veidnēm.
- 8.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr. p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzamie dokumenti
9.1.	Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendenta reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliicināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība.
9.2.	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz	Pasūtītājs pārliicināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma

Nr. p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzamie dokumenti
	personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.	dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliicināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu). Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
9.3.	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz vienam pasūtītājam vienu gadu nepārtraukti viena vai vairāku līgumu ietvaros ir sniedzis elektroiekārtu, tajā skaitā frekvenču pārveidotāju, ultraskaņas mērītāju, sūkņu un aizbīdņu piedziņu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus.	Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni, kurā jānorāda informācija, kas ļauj pārliicināties par Nolikuma 9.3.punkta prasību izpildi. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu.
9.4.	Pretendents Līguma izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:	
9.4.1.	Atbildīgo elektroiekārtu inženieri: 1) kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu virs 1 kilovolta izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā un kuram ir piešķirta vismaz B augstsprieguma elektrodrošības grupa;	Pretendenta piedāvāto speciālistu parakstīti pieejamības apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni, kurā norādāma informācija, kas ļauj pārliicināties par speciālistu atbilstību Nolikuma 9.4.1. un 9.4.2.punkta prasībām. Pretendents piedāvājumam pievieno norādīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju / izglītību apliecināšu dokumentu kopijas, kas ļauj

Nr. p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzamie dokumenti
	2) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbus.	pārlicināties par Nolikuma 9.4.1. un 9.4.2. punkta prasību izpildi. Par Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārlicināsies Būvspeciālistu informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates .
9.4.2.	Vismaz četrus tehniķus vai elektriķus , kuriem (katram) ir elektriķa vai elektromontiera profesionālas kvalifikācijas izglītības dokuments un piešķirta vismaz B augstsprieguma elektrodrošības grupa.	
9.5.	Pretendents Nolikuma 2.7.punktā noteiktajā kārtībā ir veicis Objekta apskati.	Par prasības izpildi Komisija pārlicināsies no tās rīcībā esošās, Pretendenta pārstāvja parakstītās Objekta apskates reģistrācijas lapas.

9.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

10. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- 10.1.** Finanšu piedāvājums jāsatavo saskaņā ar Nolikuma **3.pielikumā** pievienoto veidni.
- 10.2.** Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.
- 10.3.** Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
- 10.4.** Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda *euro*, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

11. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

11.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.

11.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:

11.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

11.2.2. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

- 1) ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;
- 2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
- 3) ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

- 11.2.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;
- 11.2.4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
- 11.2.5. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaida vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
- 11.3. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
- 11.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.
- 11.5. **Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.**
- 11.6. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.
- 11.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
- 11.8. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
- 11.9. Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.
12. **KOMISIJAS DARBĪBA, KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
- 13.1. **Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākumi**
- 13.1.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
- 13.1.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
- 13.1.3. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu

piedāvājumus.

13.1.4. Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā:

13.1.4.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

13.1.4.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13.1.4.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

13.1.4.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;

13.1.4.5. veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas;

13.1.4.6. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem;

13.1.4.7. pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

13.1.5. No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

13.1.6. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta.

13.2.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu.

13.2.3. Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu.

13.2.4. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.

13.2.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

13.2.6. Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

13.3. Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

13.3.1. Piegādātāju un Pretendentu tiesības

13.3.1.2. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei;

13.3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

13.3.2. Piegādātāju un Pretendentu pienākumi

13.3.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām;

13.3.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu;

13.3.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu;

13.3.2.4.segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem;

13.3.2.5.pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 *euro*, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

14. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma **4.pielikums**).

15.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma **9.1.punktu**).

15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

15.4.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

15.4.2. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenošlēdz Līgumu.

15. CITI NOTEIKUMI

16.1. Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf.

16.2. Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas ievērot tajā noteiktās prasības.

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/238; turpmāk – atklāts konkurss).
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.
3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.
6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem¹ un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.
8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
12. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās

¹ Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

13. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

14. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

15. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>²

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>³

<Datums, vieta>

² Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

³ Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS

Elektroiekārtu saraksts

1. Kanalizācijas sūkņu stacijā Rīgā, Ilzenes iela 1E (KSS-106) izvietoto elektroiekārtu sastāvs

1.1. KSS Ilzenes iela 1E elektroapgādes sistēmas raksturojums:

- 1.1.1. Vidsprieguma sadales ietaise (VSI) ar 10/0,4kV sausā tipa transformatoriem (TR);
- 1.1.2. 0,4kV zemsprieguma sadales ietaise (GS01);
- 1.1.3. Automātiskas rezerves ieslēgšanas (ARI) iekārta;
- 1.1.4. Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta;
- 1.1.5. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas;
- 1.1.6. Tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas;
- 1.1.7. Kontrolmēraparātu (KMA) komplekss.

1.2. KSS Ilzenes ielā 1E izvietoto elektroiekārtu saraksts

Nr. p. k.	Elektroiekārtas nosaukums	Ražotājs	Tips	Skaits
1.	Vidsprieguma sadales ietaise (VSI) ar 10/0,4kV sausā tipa transformatoriem (TR)			
1.1.	Vidsprieguma sadales iekārta	ABB	UNISWITCH 12kV	1
1.2.	Sausā tipa transformatori	PAUWELS TRAFO	Pauwels trfao 2500kVA	2
1.3.	Transformatoru aizsardzības bloks	Prottem	Prottem D404	2
2.	0,4kV sadalne GS01			
2.1.	Zemsprieguma sadalne	ABB	Zemsprieguma sadalne 0,4 kV GS01	1
2.2.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE E4S 40 ar PR111/P atvienotāju	3
2.3.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE E2N 12 ar PR111/P atvienotāju	1
2.4.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE Emax2 E2.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p FHR	5
2.5.	Visas pārējās 0,4kV sadalnes aizsardzības komponentes	*	Komponentes atbilstoši GS01 elektriskai shēmai	*
2.5.	Atvienotājs	Compact	NS2500 NA	1
3.	Automātiskas rezerves ieslēgšanas iekārta			
3.1.	ARI sistēma	ABB	AC500 komplekts ar operatoru paneli CP635	1
3.2.	UPS		Nepārtrauktās barošanas bloks	1
4.	Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta			
4.1.	Kondensatoru komplekts ar kontrolieri	ABB	RVC	2
5.	Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas			
5.1.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880-070505A	1
5.2.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880-070585A	1
5.3.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880-07-0820A	3
5.4.	Kontroles un statusa relejs	FLYGT	MAS-711	5
6.	Tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas			
6.1.	Sūkņu piedziņas	FLYGT	Dažāda tipa robežas no 250kW- 400kW (Tikai elektrodzinējs daļā)	5
6.2.	Aizbīdņu un aizvaru piedziņas	AUMA	Dažāda tipa	15
7.	Kontrolmēraparātu komplekss			

7.1.	Plūsmas mērītājs	Dažādi veidi	(DANFOSS-MAG 2500, KHRONE OPTIFLUX 2000 ar IFC300, Ender hauser Proline Promag W 400)	5
7.2.	Noplūdes devējs	Nivelco	NIVOCONT KKH-212	2
7.3.	Ultraskaņas līmeņa devēji	Dažādi veidi	Analogi (4-20mA)	11
7.4.	Spiediena devēji	Dažādi veidi	Analogi (4-20mA)	5

** Atbilstoši GS01 elektriskai shēmai;*

1.3. KSS Ilzenes iela 1E izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Elektroiekārtu tehnisko apkopju laikā jāveic:

- 1.3.1. VSI un GS01 sadalnes un elektroiekārtu apskate (vizuālā pārbaude), darbības pārbaude (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, skrūvju un kontaktu stiprinājumu pārbaude) – ne retāk kā vienu reizi 3 mēnešos;
- 1.3.2. VSI un TR profilaktiskā apkope – apkope ietilpst kontaktu pievilkšana atbilstoši ražotāja rekomendētiem spēka momentiem, nodalījumu (sekcijas) tīrīšana ieskaitot putekļu sūkšanu, kontaktu tīrīšanu no sūbējumiem, izolatoru tīrīšana, vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana, sadalnes un elektroiekārtu dzesēšanas ventilatoru pārbaude un pievienojumu vietu termogrāfiju (elektroiekārtu darba režīma laikā) - ne retāk kā vienu reizi gadā;
- 1.3.3. VSI galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums) un iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude – ne retāk kā vienu reizi gadā;
- 1.3.4. GS01 sadalnes un elektroiekārtu nodalījumu tīrīšana, ieskaitot putekļu sūkšanu, kontaktu tīrīšanu no sūbējumiem – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.5. GS01 sadalnes un elektroiekārtu profilaktisko apkopi (apkope ietilpst vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana, sadalnes un elektroiekārtu dzesēšanas ventilatoru pārbaude) un pievienojumu vietu termogrāfiju (elektroiekārtu darba režīma laikā) - ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.6. GS01 galveno iekārtu (rūpnieciskos automātiskos slēdžus u.c.) darbības pārbaude, veicot pārslēgumus – ne retāk kā vienu reizi pusgadā, apvienojot ar ARI un DĢ (dīzeļģenerators) pārbaudēm;
- 1.3.7. GS01 galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums) un iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.8. Uzņēmējam jānodrošina ARI iekārtas darbības pārbaude, darbības tests pārslēdzot ievadus un pieslēdzot DĢ. Periodiskums – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.9. Uzņēmējam jānodrošina reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtas darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija, kondensatoru pārbaude – metodika un periodiskums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.10. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas kā arī KMA kompleksa vizuālā apskate un darbības pārbaude – ne retāk kā vienu reizi 3 mēnešos (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, iekārtas darbības un kļūdu reģistra pārbaude, piesārņojumā filtru pārbaude);
- 1.3.11. Uzņēmējam jānodrošina sūkņu frekvenču pārveidotajā un aizsardzības ierīču darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.12. Kontrolmēraparātu kompleksa KMA profilaktiska apkope – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 1.3.13. Uzņēmējam jānodrošina tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā reizi pusgadā;
- 1.3.14. Aizbīdņu un aizvaru piedziņu pārbaude, gala slēdžu un slodzes slēdžu darbības pārbaude, regulēšana ne retāk kā vienu reizi pusgadā;

1.4. KSS Rīgā, Ilzenes ielā 1 izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Parametri, nosaukumi, ražotājs	Skaitis	Tehniskās apkopes nosaukums	Tehniskās apkopes periodiskums		
					1xC	1xP	1xG
1.	Vidsprieguma sadales iekārta	ABB UNISWITCH 12kV	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā			X
				Profilaktiskā apkope			X
				Pievienojumu vietu termografija			X
2.	Sausā tipa transformatori	Pauwels trfao 2500kVA	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā			X
				Profilaktiskā apkope			X
				Pievienojumu vietu termografija			X
3.	Zemsprieguma sadalne 0,4kV GS01	ABB	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā		X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
				Pievienojumu vietu termografija		X	X
4.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB SACE E4S 40 ar PR111/P atvienotāju	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
5.		ABB SACE E2N 12 ar PR111/P atvienotāju	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
6.		SACE Emax2 E2.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p FHR	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
6.	Visas parējās 0,4kV aizsardzības iekārtas	Automātslēdži, kontaktori dažādi nomināli, atbilstoši vienlīnijas shēmai	*	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
7.	Atvienotājs	Compact NS25000 NA	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
8.	ARI iekārta	Kontrolieris ABB AC500	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
9.	UPS	Nepārtrauktas barošanas bloks	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X

10.	Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta	Kondensatoru komplekts ar kontrolieri ABB RVC	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
12.	Frekvenču pārveidotāji	ACS880-070505A	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
13.		ACS880-070585A	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
14.		ACS880-07-0820A	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
15.	Kontroles un statusa relejs	FLYGT MAS 711	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
16.	Sūkņu piedziņas	FLYGT dažādu tipa	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
17.	Aizbīdņu izpildmehānismi	AUMA	15	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
19.	Plūsmas mērītājs	Dažādi veidi (Krohne, Endress Hauser u.c)	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
22.	Noplūdes devējs	NIVOCONT KKH-212, Nivelco	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
23.	Ultraskaņas līmeņa devēji	Dažādi veidi, Analogi (4-20mA)	11	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
24.	Spiediena devējs	Dažādi veidi, Analogi (4-20mA)	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X

* Atbilstoši GS01 elektriskai shēmai;

Apzīmējumi:

1xC – reize ceturksnī (3 mēnešos);

1xP – reize pusgadā (6 mēnešos);

1xG – reizi gadā (12 mēnešos).

2. Kanalizācijas sūkņu stacijā Rīgā, Austuves ielā 5 (KSS-205) izvietoto elektroiekārtu sastāvs

2.1.KSS Austuves ielā 5 elektroapgādes sistēmas raksturojums:

2.1.1. 0,4kV sadale (SS-1);

2.1.2. Automātiskas rezerves ieslēgšanas (ARI) iekārta;

2.1.3. Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta;

2.1.4. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārta;

2.1.5. Tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas;

2.1.6. Kontrolmēraparātu (KMA) komplekss.

2.2.KSS Austuves ielā 5 izvietoto elektroiekārtu saraksts

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Ražotājs	Tips	Skaitis
1.	0,4 kV sadalne SS-1			

1.2.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE Tmax T7 S1250 ar PR232/P atvienotāju	3
1.3.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE Tmax T5N 630 ar PR222DS/P atvienotāju	4
1.4.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE Tmax T5N 400 ar PR222DS/P atvienotāju	2
1.5.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	SACE Tmax T2N 160 ar PR221DS atvienotāju	2
1.6.	Automātslēdzis	ABB	*dažādi nomināli (atbilstoši SS-1 shēmai)	*
1.7.	Digitālās mērīšanas sistēma	Crompton	Integra 1630	2
1.8.	Kontakts	ABB	A-145-30 250A	2
1.9.	Kontakts	ABB	A-210-30 350A	4
2.	Automātiskas rezerves ieslēgšanas iekārta			
2.1.	ARI sistēma	ABB	AC500	1
3.	Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta			
3.1.	Kondensatoru komplekts ar kontrolieri	ABB	RVC	2
4.	Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas			
4.1.	Mīkstas palaišanas ierīce	ABB	PST105-600-70	1
4.2.	Mīkstas palaišanas ierīce	ABB	PSTB470-600-70	1
4.3.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880 430A	2
4.4.	Motoru aizsardzības kontrolieris	FLYGT	MAS-711	6
5.	Tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas			
5.1.	Sūkņu piedziņas	FLYGT	Dažāda tipa robežas no 45kW- 215kW (Tikai elektrodzinējs daļā)	6
5.2.	Aizbīdņu un aizvaru piedziņas	AUMA	Dažāda tipa	14
6.	Kontrolmēraparātu komplekss			
6.1.	Plūsmas mērītājs	ABB	WaterMaster FEX100	4
6.2.	Ultraskaņas līmeņa devēji	Nivelco	SPA-360-4	2
6.3.	Ultraskaņas līmeņa devēji	MJK	Shuttle 200570	1
6.4.	Plūdiņa slēdzis	Dažāda tipa	Līmeņa slēdzis	6
6.5.	Spiediena devēji	E&H	P51 4-20mA	2

* Atbilstoši SS-1 elektriskai shēmai;

2.3. KSS Austuves ielā 5 izvietoto elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Elektroiekārtu tehnisko apkopju laikā jāveic:

- 2.3.1. SS-1 sadalnes un elektroiekārtu apskate (vizuālā pārbaude), darbības pārbaude (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, skrūvju un kontaktu stiprinājumu pārbaude) – ne retāk kā vienu reizi ceturksnī;
- 2.3.2. SS-1 sadalnes un elektroiekārtu nodalījumu tīrīšana, ieskaitot putekļu sūkšanu, kontaktu tīrīšanu no sūbējumiem – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.3. SS-1 sadalnes un elektroiekārtu profilaktisko apkopi (apkope ietilpst vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana, sadalnes un elektroiekārtu dzesēšanas ventilatoru pārbaude) un pievienojumu vietu termogrāfiju (elektroiekārtu darba režīma laikā) - ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.4. SS-1 galveno iekārtu (rūpnieciskos automātiskos slēdzus u.c.) darbības pārbaude, veicot pārslēgumus – ne retāk kā vienu reizi pusgadā, apvienojot ar ARI un DĢ (dīzeļģenerators) pārbaudēm;
- 2.3.5. SS-1 galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums) un iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;

- 2.3.6. Uzņēmējam jānodrošina ARI iekārtas darbības pārbaude, darbības tests pārslēdzot ievadus un pieslēdzot DĢ. Periodiskums – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.7. Uzņēmējam jānodrošina reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtas darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija, kondensatoru pārbaude – metodika un periodiskums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.8. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas kā arī KMA kompleksa vizuālā apskate un darbības pārbaude – ne retāk kā vienu reizi ceturksnī (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, iekārtas darbības un kļūdu reģistra pārbaude, piesārņojumā filtru pārbaude);
- 2.3.9. Uzņēmējam jānodrošina sūkņu mīksta palaišanas, frekvenču pārveidotajā un aizsardzības ierīču darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.10. Kontrolmēraparātu kompleksa KMA profilaktiska apkope – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 2.3.11. Uzņēmējam jānodrošina tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā reizi pusgadā;
- 2.3.12. Aizbīdņu un aizvaru piedziņu pārbaude, gala slēdžu un slodzes slēdžu darbības pārbaude, regulēšana ne retāk kā vienu reizi pusgadā;

2.4. KSS Rīgā, Austuves ielā 5 izvietoto Elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Parametri, nosaukumi, ražotājs	Skaits	Tehniskās apkopes nosaukums	Tehniskās apkopes periodiskums	
					1xC	1xP
1.	Zem sprieguma sadale 0,4kV SS-1	ABB	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā		X
				Profilaktiskā apkope		X
				Pievienojumu vietu termografija		X
2.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB SACE Tmax T7 S1250 ar PR232/P atvienotāju	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X
3.		ABB SACE Tmax T5N 630 ar PR222DS/P atvienotāju	4	Apskate, darbības pārbaude	X	X
4.		ABB SACE Tmax T5N 400 ar PR222DS/P atvienotāju	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
5.		ABB SACE Tmax T2N 160 ar PR221DS atvienotāju	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
6.	Automātslēdzis	*ABB dažādi nomināli, atbilstoši SS-1 shēmai	*	Apskate, darbības pārbaude	X	X
7.	Digitālās mērīšanas sistēma	Crompton Integra 1630	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
8.	Kontaktors	ABB A-145-30 250A	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
9.		ABB A-210-30 350A	4	Apskate, darbības pārbaude	X	X
10.	Motoru aizsardzības kontrolieris	FLYGT MAS 711	6	Apskate, darbības un kļūdu reģistra pārbaude		X
11.	ARI iekārta	Kontrolieris ABB AC500	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X

12.	Reaktīvas jaudas kompensācijas iekārta	Kondensatoru komplekts ar kontrolieri ABB RVC	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
13.	Mīkstas palaišanas ierīces	ABB PST105-600-70	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
		ABB PSTB471	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
14.	Frekvenču pārveidotāji	ABB ACS880	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
15.	Sūkņu piedziņas	FLYGT dažādu tipa	6	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
16.	Aizbīdņu izpildmehānismi	AUMA	14	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
17.	Plūsmas mērītājs	ABB WaterMaster FEX100	4	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
18.	Ultraskaņas līmeņa devēji	Dažādu tipi	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
19.	Pludiņa slēdzis	Dažāda tipa līmeņa slēdzis	6	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X
20.	Spiediena devējs	E&H P51 4-20mA	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X
				Profilaktiskā apkope		X

* Atbilstoši SS-I elektriskai shēmai;

Apzīmējumi:

1xC – reize ceturksnī (3 mēnešos);

1xP – reize pusgadā (6 mēnešos);

3. Kanalizācijas sūkņu stacijā Rīgā, Daugavgrīvas iela 101 (KSS-311) izvietoto elektroiekārtu sastāvs

3.1. KSS Daugavgrīvas iela 101 elektroapgādes sistēmas raksturojums:

3.1.1. Vidsprieguma sadales ietaises (VSI) ar 10/0,4kV eļļas tipa transformatoriem (TR);

3.1.2. 0,4kV zemsprieguma sadales ietaise (SS1);

3.1.3. Automātiskas rezerves ieslēgšanas (ARI) iekārta;

3.1.4. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas;

3.1.5. Tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas;

3.1.6. Kontrolmēraparātu (KMA) komplekss.

3.2. KSS Daugavgrīvas iela 101 izvietoto elektroiekārtu saraksts

Nr. p. k.	Elektroiekārtas nosaukums	Ražotājs	Tips	Skaitis
1.	Vidsprieguma sadales ietaise (VSI) ar 10/0,4kV eļļas tipa transformatoriem (TR)			
1.1.	Vidsprieguma sadales iekārta		Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCV(T)	2

1.2.	Eļļas tipa transformatori		10/0,4kV Dyn11 1600kVA	2
2.	0,4kV sadalne SS1			
2.1.	Zemsprieguma sadalne	ABB	Zemsprieguma sadalne 0,4kV SS1	1
2.4.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	ABB	Dažādi tipi	11
2.5.	Visas parējās 0,4kV sadalnes aizsardzības komponentes	*	Komponentes atbilstoši SS1 elektriskai shēmai	*
3.	Automātiskas rezerves ieslēgšanas iekārta			
3.1.	ARI sistēma	ABB	AC500 komplekts ar operatoru paneli CP6470	1
4.	Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas			
4.1.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880-070363A	2
4.2.	Frekvenču pārveidotāji	ABB	ACS880-070585A	3
4.4.	Kontroles un statusa relejs	FLYGT	MAS-811	1
6.	Tehnoloģisko iekārtu elektriskas piedziņas			
6.1.	Sūkņu piedziņas	FLYGT	Dažāda tipa robežas no 180kW- 310kW (Tikai elektrodzinējs daļā)	5
6.2.	Aizbīdņu un aizvaru piedziņas	AUMA	Dažādi tipi	23
7.	Kontrolmēraparātu komplekss			
7.1.	Plūsmas mērītājs	KROHNE	Optilux 2000 (2 gab.); Tidsflux 2300F (1gab.)	3
7.2.	Plūdiņa slēdzis	Dažāda tipa līmeņa slēdzis	Līmeņa slēdzis	4
7.3.	Ultraskaņas līmeņa devēji	NIVELCO	Easy Trek SPA-360-8	8
{7.4.	Spiediena devēji	Endress+Hauser	Ceabar	2
7.5.	Hidrostatiskais līmeņa devējs	KROHNE	OPTIBAR LC1010	1

* Atbilstoši SS1 elektriskai shēmai

3.3. KSS Daugavgrīvas iela 101 izvietoto elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Elektroiekārtu tehnisko apkopju laikā jāveic:

- 3.3.1. VSI un SS1 sadalnes un elektroiekārtu apskate (vizuālā pārbaude), darbības pārbaude (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, skrūvju un kontaktu stiprinājumu pārbaude) – ne retāk kā vienu reizi 3 mēnešos;
- 3.3.2. VSI un TR profilaktiskā apkope – apkope ietilpst kontaktu pievilkšana atbilstoši ražotāja rekomendētiem spēka momentiem, nodalījumu (sekcijas) tīrīšana ieskaitot putekļu sūkšanu, kontaktu tīrīšanu no sūbējumiem, izolatoru tīrīšana, vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana, sadalnes un elektroiekārtu dzesēšanas ventilatoru pārbaude un pievienojumu vietu termogrāfiju (elektroiekārtu darba režīma laikā) - ne retāk kā vienu reizi gadā;
- 3.3.3. VSI galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums) un iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude – ne retāk kā vienu reizi gadā;
- 3.3.4. SS1 sadalnes un elektroiekārtu nodalījumu tīrīšana, ieskaitot putekļu sūkšanu, kontaktu tīrīšanu no sūbējumiem – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 3.3.5. SS1 sadalnes un elektroiekārtu profilaktisko apkopi (apkope ietilpst vadu un kabeļu pievienojumu pārbaude, pievilkšana, sadalnes un elektroiekārtu dzesēšanas ventilatoru pārbaude) un pievienojumu vietu termogrāfiju (elektroiekārtu darba režīma laikā) - ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 3.3.6. SS1 galveno iekārtu (rūpnieciskos automātiskos slēdžus u.c.) darbības pārbaude, veicot pārslēgumus – ne retāk kā vienu reizi pusgadā, apvienojot ar ARI un DĢ (dīzeļģenerators) pārbaudēm;
- 3.3.7. SS1 galveno elektrisko parametru kontrolmērījumi (strāva, spriegums) un iebūvēto mērlīdzekļu pārbaude – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;

- 3.3.8. Uzņēmējam jānodrošina ARI iekārtas darbības pārbaude, darbības tests pārslēdzot ievadus un pieslēdzot DĢ. Periodiskums – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 3.3.9. Sūkņu palaišanas un aizsardzības iekārtas kā arī KMA kompleksa vizuālā apskate un darbības pārbaude – ne retāk kā vienu reizi 3 mēnešos (pārbaudē ietilpst kabeļu pievienojumu apskate vai nav degšanas pazīmes, iekārtas darbības un kļūdu reģistra pārbaude, piesārņojumā filtru pārbaude);
- 3.3.10. Uzņēmējam jānodrošina sūkņu frekvenču pārveidotajā un aizsardzības ierīču darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 3.3.11. Kontrolmēraparātu kompleksa KMA profilaktiska apkope – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā vienu reizi pusgadā;
- 3.3.12. Uzņēmējam jānodrošina tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas darbības pārbaude, parametru un iestatījumu korekcija – metodika un periodiskums atbilstoši ražotāja instrukcijām – ne retāk kā reizi pusgadā;
- 3.3.13. Aizbīdņu un aizvaru piedziņu pārbaude, gala slēdžu un slodzes slēdžu darbības pārbaude, regulēšana ne retāk kā vienu reizi pusgadā;

3.4.KSS Daugavgrīvas iela 101 izvietoto elektroiekārtu tehnisko apkopju darbu apraksts un periodiskums

Nr. p.k.	Elektroiekārtas nosaukums	Parametri, nosaukumi, ražotājs	Skaits	Tehniskās apkopes nosaukums	Tehniskās apkopes periodiskums		
					1xC	1xP	1xG
1.	Vidsprieguma sadales iekārta	Slēgiekārta, modulārā sekundārā 12kV, CCCV(T)	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā			X
				Profilaktiskā apkope			X
				Pievienojumu vietu termografija			X
2.	Eļļas tipa transformatori	10/0,4 kV Dyn11 1600kVA	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā			X
				Profilaktiskā apkope			X
				Pievienojumu vietu termografija			X
3.	Zemsprieguma sadalne 0,4kV SS1	ABB	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Nodalījuma tīrīšanā		X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
				Pievienojumu vietu termografija		X	X
4.	Rūpnieciskais automātiskais slēdzis	Dažāda tipi	11	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
6.	Visas parējās 0,4kV aizsardzības iekārtas	Automātslēdži, kontaktori dažādi nomināli, atbilstoši vienlīnijas shēmai	*	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
8.	ARI iekārta	Kontrolieris ABB AC500	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X

				Profilaktiskā apkope		X	X
12.	Frekvenču pārveidotāji	ACS880-070363A	2	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
13.		ACS880-070585A	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
15.	Kontroles un statusa relejs	FLYGT MAS 811	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
16.	Sūkņu piedziņas	FLYGT dažādu tipa	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
17.	Aizbīdņu izpildmehānismi	AUMA	23	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
19.	Plūsmas mērītājs	KROHNE Optilux 2000 (2 gab.); Tidslflux 2300F (1gab.)	3	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
19.	Plūdiņa slēdzis	Dažāda tipa līmeņa slēdzis	6	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
23.	Ultraskaņas līmeņa devēji	NIVELCO Easy Trek SPA-360-8	11	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
24.	Spiediena devējs	Endress+Hauser Ceabar	5	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X
25.	Hidrostatiskais līmeņa devējs	KROHE OPTIBAR LC1010	1	Apskate, darbības pārbaude	X	X	X
				Profilaktiskā apkope		X	X

* Atbilstoši SS1 elektriskai shēmai

Apzīmējumi:

1xC – reize ceturksnī (3 mēnešos);

1xP – reize pusgadā (6 mēnešos);

1xG – reizi gadā (12 mēnešos).

4. KSS Ilzenes ielā 1E, KSS Austuves ielā 5 un KSS Daugavgrīvas iela 101 izvietoto elektroiekārtu tehniskās apkopes grafiki:

4.1.KSS Ilzenes iela 1E (KSS-106) apkopju grafiks

Gads	Mēnesis	Apkopes darbu veikšanas periodiskums
2025	Marts	Pusgada
2025	Jūnijs	Ceturkšņa
2025	Septembris	Gada
2025	Decembris	Ceturkšņa
2026	Marts	Pusgada
2026	Jūnijs	Ceturkšņa
2026	Septembris	Gada
2026	Decembris	Ceturkšņa
2027	Marts	Pusgada
2027	Jūnijs	Ceturkšņa
2027	Septembris	Gada

2027	Decembris	Ceturkšņa
------	-----------	-----------

4.2 KSS Austuves iela 5 (KSS-205) apkopju grafiks

Gads	Mēnesis	Apkopes darbu veikšanas periodiskums
2025	Marts	Ceturkšņa
2025	Jūnijs	Pusgada
2025	Septembris	Ceturkšņa
2025	Decembris	Pusgada
2026	Marts	Ceturkšņa
2026	Jūnijs	Pusgada
2026	Septembris	Ceturkšņa
2026	Decembris	Pusgada
2027	Marts	Ceturkšņa
2027	Jūnijs	Pusgada
2027	Septembris	Ceturkšņa
2027	Decembris	Pusgada

4.3 KSS Daugavgrīvas iela 101 (KSS-311) apkopju grafiks

Gads	Mēnesis	Apkopes darbu veikšanas periodiskums
2025	Marts	Gada
2025	Jūnijs	Ceturkšņa
2025	Septembris	Pusgada
2025	Decembris	Ceturkšņa
2026	Marts	Gada
2026	Jūnijs	Ceturkšņa
2026	Septembris	Pusgada
2026	Decembris	Ceturkšņa
2027	Marts	Gada
2027	Jūnijs	Ceturkšņa
2027	Septembris	Pusgada
2027	Decembris	Ceturkšņa

5. Elektroiekārtu tehnisko apkopju un remonta darbu garantijas termiņš:

- 4.1. reizi 3 (trīs) mēnešos veikto tehnisko apkopju garantijas termiņš ir 3 (trīs) mēneši;
- 4.2. reizi 6 (sešos) mēnešos veikto tehnisko apkopju garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši;
- 4.3. reizi gadā veikto tehnisko apkopju, kā arī remonta darbu garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši.

3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

pievienota *MS Excel* formātā atsevišķā datnē

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par kanalizācijas sūkņu stacijās izvietoto elektroiekārtu tehniskajām apkopēm un
remontiem
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. **40103023035**, tās valdes _____ personā, kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes __.__.202_. lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/202_/_), turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas puses, un _____, reģ. Nr. _____, tās _____ personā, kur_ darbojas uz _____ pamata, turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, atsevišķi – “Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”, par sekojošo:

I Līgumā lietotie termini

1.1 Pakalpojumi – Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja sniegtie kanalizācijas sūkņu stacijās **Rīgā, Ilzenes ielā 1 E, Austuves ielā 5 un Daugavgrīvas ielā 101**, izvietoto elektroiekārtu, turpmāk – **Elektroiekārtas**, tehniskās apkopes pakalpojumi saskaņā ar **Pielikumu Nr.1**.

1.2. Remonta darbi – Elektroiekārtu bojājumu novēršanai un darbības atjaunošanai nepieciešamie pasākumi.

1.3. Akts – sniegto Pakalpojumu un/vai Remonta darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

1.3.1. Līguma numurs un datums;

1.3.2. sniegto Pakalpojumu vai izpildīto Remonta darbu nosaukums, objekts, faktiskās izpildes datums, termiņš, apjoms (patērētās cilvēkstundas, izsaukumu skaits);

1.3.3. sniegto Pakalpojumu vai izpildīto Remonta darbu vērtība;

1.3.4. norāde par to, vai Pakalpojumi un Remonta darbi atbilst Līguma noteikumiem,

1.3.5. norāde par to, vai ir novērsti konstatētie trūkumi;

1.3.6. Akta parakstīšanas vieta un laiks.

II Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus un veikt Remonta darbus, tajā skaitā nodrošinot Pakalpojumu un Remonta darbu izpildei nepieciešamo detaļu piegādi.

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem un izpildītajiem Remonta darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

III Pakalpojumu un Remonta darbu sniegšanas kārtība

3.1. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Elektroiekārtu ražotāju instrukcijas un saistošo normatīvo aktu prasības, un veikt Remonta darbus. Uzņēmēja elektriķu un tehniķu darbu vada un koordinē Uzņēmēja atbildīgais elektroiekārtu inženieris _____.

3.2. Uzņēmējs apņemas Pasūtītāja pilnvarotajām personām un atbildīgajiem darbiniekiem sniegt mutiskas konsultācijas Pakalpojumu sniegšanas un Remonta darbu veikšanas procesā.

3.3. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus un veikt Remonta darbus profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu mantai.

3.4. Uzņēmējs Pakalpojumu un Remonta darbu izpildē tiesīgs iesaistīt vienīgi atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus, ko norādījis piedāvājumā atklātam konkursam _____.

- 3.5. Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Pakalpojumu sniegšanas un Remonta darbu veikšanas gaitu un izpildīt Pasūtītāja un Pasūtītāja pilnvaroto personu Līgumam atbilstošus norādījumus Pakalpojumu sniegšanas un Remonta darbu veikšanas procesā.
- 3.6. Viena mēneša laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Uzņēmējs Pasūtītājam rakstveidā paziņo pieejas kodus datu bāzei, kurā Uzņēmējs uzskaita visu Pasūtītāja Elektroiekārtu bojājumu paziņojumus.
- 3.7. Puses vienojas par šādiem tehnisko apkopju un Remonta darbu garantijas termiņiem ar nosacījumu, ka garantijas saistību darbība sākas no attiecīgā Akta par Pakalpojumu sniegšanu vai Remonta darbu veikšanu parakstīšanas brīža:
- 3.7.1. reizi 3 (trīs) mēnešos veikto tehnisko apkopju garantijas termiņš ir 3 (trīs) mēneši;
- 3.7.2. reizi 6 (sešos) mēnešos veikto tehnisko apkopju garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši;
- 3.7.3. reizi gadā veikto tehnisko apkopju, kā arī Remonta darbu garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši.
- 3.8. Veicot garantijas remontu, Uzņēmējs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas vai alternatīvas (ražotāja akceptētas) rezerves daļas.
- 3.9. Elektroiekārtu bojājumu rašanās gadījumā, Uzņēmējs apņemas Elektroiekārtu darbību atjaunot 2 (divu) darba dienu laikā pēc defektācijas akta saskaņošanas dienas.
- 3.10. Pasūtītājs veic izsaukumus jebkurā laikā, kad rodas tāda nepieciešamība. Izsaukumi ir bez maksas. Uzņēmējs reģistrē Pasūtītāja izsaukumus.
- 3.11. Ja Pasūtītāja izsaukums saņemts laika posmā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00, Uzņēmējam jāierodas pie Pasūtītāja ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. Ja izsaukums saņemts citā laikā – ne vēlāk kā 4 (četrus) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. Ierodoties pie Pasūtītāja, Uzņēmējs veic Elektroiekārtu apsekošanu, sastāda defektācijas aktu un pēc tā saskaņošanas veic bojājumu novēršanu.
- 3.12. Ja tiek konstatēts, ka nepieciešams veikt Remonta darbus, vai Pakalpojumus izpildes laikā tiek konstatēti Elektroiekārtu bojājumi, Uzņēmējs sastāda defektācijas aktu un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Defektācijas aktā Uzņēmējs norāda nepieciešamo Remonta darbu apjomu, izpildes laiku, atsevišķi norādot Remonta darbu inženiera un tehniķa cilvēkstundu skaitu un izmaksas, kā arī materiālu un nomaināmo rezerves daļu izmaksas.
- 3.13. Saņemto Remonta darbu defektācijas aktu Pasūtītājs saskaņo 5 (piecu) darba dienu laikā vai sniedz Uzņēmējam iebildumus. Šādu iebilžu gadījumā Pušu pilnvarotajām personām ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā panākt atbilstošu vienošanos. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, Pušu pilnvarotās personas sastāda atbilstošu protokolu un Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu par šo atsevišķo Remonta darbu izpildi ar citu uzņēmēju.
- 3.14. Pasūtītājs Remonta darbu defektācijas akta saskaņojumā ir tiesīgs norādīt, ka Remonta darbu izpildei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus nodrošinās Pasūtītājs. Šajā gadījumā Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties izpildīt Remonta darbus, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs Uzņēmējam piegādās tikai Elektroiekārtu ražotāja vai alternatīvās (ražotāja akceptētas) rezerves daļas un materiālus. Ja Remonta darbu izpildei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus piegādā Pasūtītājs, Pušu pilnvarotās personas papildus saskaņo Remonta darbu izpildes laiku, kas balstīts uz rezerves daļu un materiālu piegādes termiņiem.
- 3.15. Uzņēmējs uzsāk Remonta darbu izpildi tikai pēc tam, kad **defektācijas aktu** saskaņo Pasūtītāja pilnvarotā persona, ja konkrēto darbu izmaksas (kopā ar detaļām) **nepārsniedz EUR _____ (bez PVN)**, vai Pasūtītājs, ja konkrēto darbu izmaksas (kopā ar detaļām) pārsniedz **EUR _____ (bez PVN)**.
- 3.16. Pēc Pakalpojumu izpildes un Remonta darbu izpildes Uzņēmējs sastāda un Pasūtītājam iesniedz Aktu. Par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Pakalpojumiem Aktu Uzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam.
- 3.17. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību Līgumam un Aktu paraksta vai sniedz Uzņēmējam iebildumus. Pēc trūkumu novēršanas Aktu Uzņēmējs iesniedz atkārtoti. Pakalpojumi vai Remonta darbi netiek pieņemti, ja tie veikti neatbilstoši Līgumam vai saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē to sniegšanu.

IV Norēķinu kārtība

- 4.1. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā sniegtajiem Pakalpojumiem un veiktajiem Remonta darbiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu, kas sagatavots atbilstoši **Pielikumā Nr.2** norādītajai Pakalpojumu cenai un cilvēkstundas izmaksām un Pasūtītāja saskaņotajā defektācijas aktā norādītajām Remonta darbu izpildei nepieciešamo detaļu izmaksām.
- 4.2. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu.
- 4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj Pakalpojumu vai Remonta darbu apslēptos trūkumus un jau ir veicis attiecīgā rēķina apmaksu, tam ir tiesības apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim un attiecīga akta sastādīšanai. Pasūtītājam īstenojot šajā Līguma punktā noteiktās tiesības, Uzņēmējam saglabājās pienākums sniegt Pakalpojumus un veikt Remonta darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 4.4. Līgumā noteiktā Uzņēmēja atlīdzība par Pakalpojumu sniegšanu un veiktajiem Remonta darbiem ietver sevī visus Uzņēmēja materiālu, transporta, darba algu izdevumus, Pasūtītāja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamus izdevumus (izņemot Remonta darbu izpildei nepieciešamo detaļu piegādes izdevumus). Puses atzīst to par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.
- 4.6. Garantijas Remonta darbus Uzņēmējs veic bez maksas.
- 4.7. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

V Strīdu risināšana un atbildība

- 5.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās sarunu ceļā netiek panākta, strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs savas vainas dēļ nokavē noteikto Pakalpojumu sniegšanas, Remonta darbu veikšanas vai Līguma 3.16.punktā norādīto Akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summām, ko tas maksā Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem un veiktajiem Remonta darbiem.
- 5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.
- 5.5. Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības un pienākuma novērst pēc Akta parakstīšanas konstatētos trūkumus.
- 5.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu un Remonta darbu atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem un Remonta darbiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.
- 5.7. Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

VI Līguma termiņš

- 6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Uzņēmējs sniedz Pakalpojumus un veic Remonta darbus 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējā Līguma summa sasniedz **EUR 77 460,00** (septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit *euro* un 00 centi) bez PVN (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais).
- 6.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu savlaicīgi (vienu mēnesi iepriekš) brīdinot par to Uzņēmēju.

6.4. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Pakalpojumu sniegšanas vai Remonta darbu veikšanas termiņus vairāk nekā 15 (piecpadsmīt) kalendāra dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

6.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:

6.5.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

6.5.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā.

6.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VII Nepārvaramā vara

7.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētas saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

7.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

VIII Citi noteikumi

8.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15 (piecpadsmīt) dienas iepriekš.

8.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētajām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

8.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.4. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu, uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

8.5. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

8.6. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

8.7. Veikt izsaukumus, saskaņot defektācijas aktus (ja konkrēto darbu izmaksas (kopā ar detaļām) nepārsniedz EUR _____ (bez PVN), pieņemt sniegtos Pakalpojumus un veiktos Remonta darbus, parakstot Aktus, ir SIA „Rīgas ūdens” _____, e-pasta adrese: _____, tālr.: _____, mob. tālr.: _____ vai viņa prombūtnes laikā SIA

„Rīgas ūdens” _____, tālr. _____, mob. tālr. _____, e-pasta adrese _____.

8.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir _____, e-pasta adrese: _____, tālr.: _____.

8.9. Līgums ir sagatavots valsts valodā un parakstīts elektroniski uz _____ lapām, tajā skaitā **Pielikums Nr.1** uz _____ lapām un **Pielikums Nr.2** uz _____ lapām.

IX Pušu rekvizīti

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās
1.	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>⁴.
3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
5. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.
6. Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

⁴ Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstošī pakalpojumi⁵:

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs	Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN	Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts
<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>; un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli⁶,
4. Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
5. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

⁵ Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

⁶ Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus pakalpojumu līgumus⁷:

Nr. p.k.	Līguma priekšmeta īss apraksts	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.	Līguma darbības periods (gads un mēnesis)	Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>	<...>
2.	<...>	<...>	<...>	<...>

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

⁷ Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.3.punkta prasībai.

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu staciju elektroiekārtu tehniskās apkopes un remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/238, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <atbildīgā elektroiekārtu inženiera>/<tehnika/elektriķa> pienākumus.

Apliecinu, ka esmu veicis šādu pienākumu izpildi⁸:

Nr. p.k.	Līguma priekšmeta īss apraksts, speciālista sniegto pakalpojumu raksturojums	Līguma izpildes sākuma un pabeigšanas mēnesis (norādot gadu un mēnesi)	Līguma pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontakta informācija (vārds, uzvārds, amats, tālruna numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

⁸ Jānorāda informācija, kas apliecina speciālista profesionālās pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.4.1.punkta prasībai.