

Par atklātu konkursu
“AIZBĪDŅU NOMAIŅA SPIEDKANALIZĀCIJAS PĀRSLĒGŠANAS KAMERĀ
BUKAIŠU IELĀ 2A, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/206)

Rīgā, 2024.gada 4.novembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Aizbīdņu nomaiņa spiedkanalizācijas pārslēgšanas kamerā Bukaišu ielā 2A, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/206; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums:

Izsludināta iepirkuma “Aizbīdņu nomaiņa spiedkanalizācijas pārslēgšanas kamerā Bukaišu ielā 2A, Rīgā”, Id.Nr.RŪ-2024/206, Pielikumā Nr. 1 “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” tabulas punktā 1.1. norādīts “Ķīļveida aizbīdņa **DN1000** PN10/PN16 tehniskā specifikācija”, bet zemāk punktā 1.1.4. “Diametrs **DN1200**”. Lūgums precizēt, kāds diametrs ir pareizs.

Atbilde:

Pareizais diametrs ir DN1000 – tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā.