

Par atklāta konkursa
“ŪDENSAPGĀDES SŪKŅU STACIJAS “DEGLAVA” APRĪKOJUMA PĀRBŪVES
TEHNISKĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDE UN PĀRBŪVE”
nolikumu
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/229)

Rīgā, 2024.gada 15.novembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensapgādes sūkņu stacijas “Deglava” aprīkojuma pārbūves tehniskā risinājuma izstrāde un pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/229; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr.1

Par tehnisko risinājumu.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai tehniskajā risinājumā papildus UK daļai ir jāiekļauj arī EL daļa (Elektroapgāde (iekšējā)) un ESS-VAS daļa (Vadības un automatizācijas sistēmas)?

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājs informē, ka tehniskajā risinājumā EL daļa (Elektroapgāde (iekšējā)) un ESS-VAS daļa (Vadības un automatizācijas sistēmas) jāparedz tikai tādā apjomā, lai veiktu veco iekārtu atslēgšanu no esošās vadības sistēmas un jauno iekārtu pieslēgšanu.

Jautājums Nr.2

Par bez spiediena paaugstināšanas pārtraukumu.

Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma 4.2. punktā ir noteikts, ka pārbūves darbi ir jāplāno bez spiediena paaugstināšanas pārtraukuma.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai saskaņā ar augstāk minēto prasību ir paredzēts uzstādīt pagaidu spiediena paaugstināšanas iekārtu ar pagaidu apsaisti?

Atbilde Nr.2:

Montāžas darbi un jauno iekāru pārslēgšana jāplāno pakāpeniski, darbā esot vecajiem sūkņiem, galīgai sistēmas pārslēgšanai un dezinfekcijai tiks dots tehnoloģiskais pārtraukums, kas nepārsniedz 12 stundas. Pagaidu iekārtas uzstādīšana nav jāparedz.

Jautājums Nr.3

Ja ir paredzēts uzstādīt pagaidu spiediena paaugstināšanas iekārtu ar pagaidu apsaisti, lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai šis pagaidu ūdensapgādes risinājums ir jāietver arī tehniskajā risinājumā?

Atbilde Nr.3:

Pasūtītājs informē, ka šāds pagaidu risinājums nav jāparedz.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.6.1.punktu piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem **obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate.**