

Par atklātu konkursu
“KONDICIONIERU UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU APKOPES UN REMONTS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/204)

Rīgā, 2024.gada 27.novembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Kondicionieru un ventilācijas sistēmu apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/204; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Konkursa finanšu piedāvājumā pozīcijās, kas attiecas uz sūkņu staciju Daugavgrīvas ielā 101, norādītas tikai P un N iekārtas. Lūdzam precizēt iekārtu modeļus, jo objektā ir arī PN iekārta.

1.atbilde:

Ar objektu esošo iekārtu modeļiem ir iespēja iepazīties nolikumā noteiktās objekta apskates ietvaros.

Papildus lūdzam skatīt Pielikumā pievienoto PN iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatu.

2.jautājums:

Lūdzam paskaidrot vai ir kādas speciālas apkopes prasības PN un N iekārtu apkopēm kas ir ATEX izpildījumā Daugavgrīvas ielā 101?

2.atbilde:

Lūdzu skatīt Pielikumā pievienoto ekspluatācijas rokasgrāmatu.

3.jautājums:

Ņemot vērā, ka liela daļa P un N ventilācijas iekārtas ir aprīkotas ar filtriem (ieskaitot ogļu un stiklašķiedras), lūdzam precizēt minēto filtru tipus un izmērus.

3.atbilde:

Ogļu filtrs paredzams Dammes ielas 4A un Eksporta ielas 2b kanalizācijas sūkņu stacijām, savukārt pārējiem objektiem sitklšķiedras materiāla filtrs atbilstoši ekspluatācijas prasībām, ko iespējams noteikt objektu apsekošanas laikā.

4.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai tāmes pozīcijās sūkņu stacijā “Baltezers” Menerga iekārtām paredzētas sešas apkopes, bet tikai četrās no tām jāparedz filtru nomaiņa?

4.atbilde:

Tāmes pozīcijās norādīts minimāli nepieciešamais filtru nomaiņas apjoms.

5.jautājums:

Vai ir pieejama ventilācijas iekārtu filtru specifikācija?

5.atbilde:

Filtru izmērus var fiksēt objektu apsekošanas laikā.

Pielikumā: Iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmata (pievienota atsevišķā datnē).