

Par atklātu konkursu
“AIZBĪDŅU NOMAIŅA SPIEDKANALIZĀCIJAS PĀRSLĒGŠANAS KAMERĀ
BUKAIŠU IELĀ 2A, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/206)

Rīgā, 2024.gada 5.decembrī

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Aizbīdņu nomaiņa spiedkanalizācijas pārslēgšanas kamerā Bukaišu ielā 2A, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/206; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums:

Ieinteresētais piegādātājs lūdz precizēt kāds ir aptuvenais sienas biezums, ap cauruļvadiem, kur jāveic atvērumu paplašināšana?

Atbilde:

Aptuvenais sienas (pamatu) biezums ap esošajiem cauruļvadiem 40-50 cm, precīzi nosakāms būvdarbu laikā atšurfējot sienu.