

Par atklātu konkursu
“AUTOMĀTISKO NOTEKŪDEŅU PARAUGU ŅĒMĒJU PIEGĀDE UN
UZSTĀDĪŠANA KSS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/242)

Rīgā, 2025.gada 2.janvārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Automātisko notekūdeņu paraugu ņēmēju piegāde un uzstādīšana KSS” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/242; turpmāk - **atklāts konkurss**) nolikumu:

1.jautājums:

Cik bieži tiks ņemts paraugs? Lūdzu, norādiet, cik reizes stundā vai dienā?.

Atbilde:

Paraugs tiks ņemts pēc nepieciešamības – maksimāli 1x stundā.

2.jautājums:

Kāds ir iesūkšanas augstums starp paraugu ņemšanas iekārtas uzstādīšanas punktu un zemāko iesūkšanas punktu?

Atbilde:

Tas ir atkarīgs no iekārtas novietošanas vietas. Plānotais kritiskais uzsūkšanas augstums ir līdz 9m.