

Par atklātu konkursu
“RUPJO FRAKCIJU SMALCINĀTĀJA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJĀ ULBROKAS IELĀ 13, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/6)

Rīgā, 2025.gada 20.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Rupjo frakciju smalcinātāja piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijā Ulbrokas ielā 13, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/6, nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Lūdzam precizēt caurules diametru, uz kura nepieciešams uzstādīt drupinātāju, kā arī sniegt informāciju par esošo aku izmēriem (aka ar noslēgaizbīdni un aka ar sūkņiem).

Atbilde Nr. 1:

Caurules diametrs ir DN300, aizbīdņa akas diametrs - 1500 mm , sūkņu akas diametrs - 1500 mm.

Jautājums Nr.2:

Apsekojot drupinātāju potenciālo uzstādīšanas vietas (aka ar noslēgaizbīdni un aka ar sūkņiem), novērots, ka abās akās nav iespējams uzstādīt drupinātāju, lai to kvalitatīvi apkalpotu un netraucētu esošo iekārtu ekspluatācijai. Uzstādot drupinātāju noslēdzošā aizbīdņa akā, aizbīdni būs nepieciešams pārvietot pēc iespējas tuvāk akas sienai, montāžas brīdī pilnībā atslēdzot patērētāju. Cits variants, nomainīt esošo aizbīdni uz cita veida aizbīdni - nažveida, jebkurā gadījumā, būs nepieciešama patērētāju atslēgšana. Uzstādot drupinātāju sūkņu akā iespējams tiks apgrūtināta sūkņu apkalpošana un tiks apgrūtināta iekļūšana akā. Vai Pasūtītājs ir izskatījis iespēju uzstādīt drupinātāju atsevišķā akā starp aizbīdņu aku un sūkņu aku? Lūdzam sniegt skaidrojumu.

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītājs informē, ka atsevišķā akas izbūve nav paredzēta. Uzstādot drupinātāju sūkņu akā, tas nedrīkst traucēt sūkņu izcelšanu. Veicot drupinātāja uzstādīšanu un ar to saistītos darbus, jānodrošina nepārtraukta pakalpojuma sniegšana SIA “Rīgas ūdens” klientiem, jāparedz visas darbības, lai to nodrošinātu.

Jautājums Nr.3:

Apsekojot objektu, secināts, ka esošajā sadalnes skapī nav pietiekoši daudz vietas lai izvietotu drupinātāja elektriskos un vadības elementus, vai Pretendentam piedāvājumā paredzēt jaunas, apsildāmas sadalnes uzstādīšanu blakus esošajai EL/VAS sadalnei?

Atbilde Nr. 3:

Ja nav iespējams izvietot esošajās sadalnēs, tad pretendents jāparedz papildus sadalnes uzstādīšana.

Jautājums Nr.4:

Lūdzam precizēt, no kāda elektrobarošanas avota ir paredzēta drupinātāja elektrobarošana, kādas ir pieejamās jaudas?

Atbilde Nr. 4:

Elektrobarošana – maksimāli pieļaujamā jauda 32 A. Pieslēgums no esošās elektrosadales.

Jautājums Nr.5:

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju drupinātāja vadības sistēmai jābūt savienojamai ar Pasūtītāja SCADA sistēmu, lūdzam precizēt, ka savienošanu veiks Pasūtītājs pašu spēkiem?

Atbilde Nr. 5:

Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā 2.1.punktā ir noteikts, ka smalcinātāja automātiskajai vadības sistēmai jābūt savietojamai ar ABB 800xA SCADA sistēmu, tas ir, jābūt savietojamai un iespējai to vadīt arī no ārējās automātiskās vadības sistēmas izmantojot MODBUS RTU RS-485. Integrēšanu SCADA sistēmā veiks atbilstošas kvalifikācijas Pasūtītāja sadarbības partneris.