

Par atklātu konkursu
“JAUNĀ 3 MW ŪDENSSILDĀMĀ KATLA UZSTĀDĪŠANA KATLU MĀJĀ ESOŠĀ
TVAIKA KATLA VIETĀ BIOĻĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJĀ
“DAUGAVGRĪVA””
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/208)

Rīgā, 2025.gada 6.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/208; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājumi:

Lūgums precizēt sekojošus jautājumus izsludinātam iepirkumam “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”, Id.Nr.RŪ-2024/208:

1. Biogāzes siltumspēja;
2. Biogāzes sastāvs (vismaz metāna un sēra daudzums);
3. Vai ir iespējamas biogāzes daudzuma svārstības padevē? Min/max?

Atbildes:

1. Biogāzes siltumspēja:

Zemākais sadegšanas siltums (GJ/m ³)	0,021465
--	----------

2. Biogāzes sastāvs:

Biogāzes sastāvs	Metāns 60,2%,
	CO ₂ 39,2 %
	Skābeklis 0,5 %
	H ₂ S 0,01 %
	Citas gāzes 0,09 %

3. Biogāzes izstrādes svārstības iespējamas robežās no 200-600m³/h. Padeves stabilitāti apkures katla darbināšanai nodrošina gāzes uzkrājējs 2500m³ apjomā.