

Par atklātu konkursu
“JAUNĀ 3 MW ŪDENSSILDĀMĀ KATLA UZSTĀDĪŠANA KATLU MĀJĀ ESOŠĀ
TVAIKA KATLA VIETĀ BIOĻOGISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJĀ
“DAUGAVGRĪVA””
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/208)

Rīgā, 2025.gada 25.februārī

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/208; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums:

Pretendents ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk-Pasūtītājs) iepirkumu procedūras ar ID RŪ-2024/208 tehnisko dokumentāciju un citu pretendentu uzdotajiem jautājumiem, vēlas saņemt precizējumu par uzstādāmā katla specifikāciju. Vai tiešām nepieciešams katls ar pieļaujamo spiedienu $P=16\text{bar}$, ja drošības vārsta $P=10\text{bar}$? Pretendents uzsver, ka projekta izmaksas tiek sadārdzinātas, ja katla korpusa pieļaujamais spiediens nav $P=10\text{bar}$, kaut arī sistēma strādās tieši līdz šādam spiedienam.

Atbilde:

Pretendentiem piedāvājums jā sagatavo atbilstoši nolikuma un tehniskās dokumentācijas prasībām, t.sk. arī attiecībā uz katla maksimālo spiedienu 16bar .