

Par atklātu konkursu
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PĀRBŪVE RĪGĀ, ROPAŽU IELĀ 74A”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/34)

Rīgā, 2025.gada 18.martā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ropažu ielā 74A” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/34; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:

Būvprojekta ELT sadaļas skaidrojošā apraksta 8.punktā norādīts, ka ēkas demontāžas darbus un UKT tīklu izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc esošā “Sadales Tīkls” pieslēguma demontāžas un jaunā pieslēguma montāžas, kas tiks veikts atsevišķi izstrādātā un saskaņotā būvprojektā. Vai šis būvprojekts jau ir izstrādāts/ saskaņots un vai pieslēguma nomaiņa neietekmēs darbu uzsākšanas termiņu?

1.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka akciju sabiedrības “Sadales tīkls” būvprojekts ārējās elektroapgādes kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei Ropažu ielā 74a, Rīgā (turpmāk – KSS), ir izstrādāts un saskaņots.

Minētā būvprojekta realizācija, iespējams var ietekmēt darbu uzsākšanas termiņu, bet Pasūtītājs, nosakot kopējo darbu izpildes laiku, ir ņēmis vērā akciju sabiedrības “Sadales tīkls” veicamajiem darbiem nepieciešamo laiku.

Atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.2.punktā minētajam Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu atklātam konkursam, ir jāparedz savstarpējā sadarbība ar akciju sabiedrības “Sadales tīkls” izvēlēto uzņēmēju. Savukārt, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, darbu veikšanas projekts jāpagatavo atbilstoši faktiskajai paredzētajai būvdarbu norisei.

Papildus norādām, ka Līguma projekta 15.23.punkts paredz, ka līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir:

15.23.1. papilddarbi;

15.23.2.Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides faktori vai trešo personu noteiktie ierobežojumi;

15.23.3.objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.

2.jautājums:

Lūdzam precizēt UKT sadaļas Rasējuma UKT-4, poz.50. Ozona ģenerators ar vadības skapi, nepieciešamo ozona ražību?

2.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ozona ģenerators ražība ir līdz 3g/h (ražojot ozonu no gaisa).