

Par atklātu konkursu
“AUTOMĀTISKO NOTEKŪDEŅU PARAUGU ŅĒMĒJU PIEGĀDE UN
UZSTĀDĪŠANA KSS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/56)

Rīgā, 2025.gada 3.martā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Automātisko notekūdeņu paraugu ņēmēju piegāde un uzstādīšana KSS” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/56; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Lūdzam atsūtīt rasējumus pēc kuriem ir iespējams identificēt paraugu ņemšanas vietas, paraugu ņēmēja izvietošanu un attālumus.

Atbilde:

Šīs papildu informācijas pielikumā (skatīt 1.-4.pielikumu (pievienoti atsevišķās datnēs)) ir pievienoti kanalizācijas sūkņu staciju rasējumi, kuros ir norādītas plānotās paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas atrašanās vietas. Attālumus un citas tehniskās lietas, kas saistītas ar uzstādīšanu un paraugu ņemšanas vietu, iespējams precizēt uz vietas objektā apskates laikā.

2.jautājums:

Lūdzam precizēt paraugu ņēmēja izvietošanas augstumu no grīdas. Vai ir nepieciešams papildus platforma 1.5m. augstā? No kāda materiāla?

Atbilde:

Kanalizācijas sūkņu stacijā Austuves ielā 5, Rīgā, ir jāparedz platforma 1 – 1,5 m augstumā, kanalizācijas sūkņu stacijā Daugavgrīvas ielā 101, Rīgā, platforma nav nepieciešama.