

**Par atklāta konkursa
“SŪKŅU TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/100)
nolikumu**

Rīgā, 2025.gada 01.augustā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Sūkņu tehniskā apkope un remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/100, nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Sūkņu sarakstā ir gan iegremdējamie gan sausi uzstādītie sūkņi.

Vai prasība par sūkņu vibrācijas mērījumu ir attiecināma uz viesiem sūkņu tipiem?

Iegremdējamiem sūkņiem, it īpaši dziļurbuma, šāds mērījums ļoti apgrūtināms un mērījumu atkārtojamība nav garantējama.

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka atklāta konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas 2.3.1.apakšpunktā noteiktā prasība par sūkņu vibrācijas mērījumiem ir attiecināma uz visiem sūkņiem.