

*APSTIPRINĀTS:
SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 03.11.2025. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.2*

ATKLĀTA KONKURSA
**“ŪDENS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMAS IZVEIDE,
T.SK. BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE,
AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVDARBI”**
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/26)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

2025.gads

Atklāta konkursa “Ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveide, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/26, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā (turpmāk – Nolikums) veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 2.6.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“2.6.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2025.gada 19.novembrī plkst.14:00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpā).”;

2. Nolikuma 4.1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2025.gada 1.decembra plkst.11:00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma **4.1.2.punktā** un **5.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.”;

3. Nolikuma 4.3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti **2025.gada 1.decembra plkst.11:00**, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.”;

4. Dzēst Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1.4.punkta tabulas 7.pozīciju un izteikt Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1.4.punktu šādā redakcijā:

“1.4. Līguma priekšmets, apraksts un apjoms

Līguma priekšmets ir ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošana Rīgas ūdensapgādes tīklā ar būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kas iekļauj:

Nr. p.k	Darbu apraksts	Mērvienība	Daudzums
1)	Mēriekārtu mehāniskas uzstādīšanas, elektroapgādes nodrošināšanas un pieslēguma sakaru sistēmai ierīkošanas detalizētā risinājuma (projekta) sagatavošana, katram mērījumu punktam	Obj.	18
2)	Mēriekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana ūdensgūtvēs ŪS Daugava, ŪS Baltezers, ŪS Baltezers-2, ŪS Zaķumuiža, ŪS Rembergi	Kompl.	5
3)	Mēriekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana ūdens ņemšanas vietā ŪS Daugava 1. pacēluma sūkņu stacijā	Kompl.	1
4)	Mēriekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana ūdens rezervuāros Imanta, Ziemeļblāzma	Kompl.	2
5)	Mēriekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana ūdens apgādes tīklā	Kompl.	10
6)	Mēriekārtu integrācija esošajā SCADA sistēmā Siemens WinCC	Obj.	18

1.4.1. ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas būvniecības iecerei un būvdarbiem nepieciešamo dokumentu, tajā skaitā topogrāfisko plānu, tehnisko noteikumu, skaņojumu un citu nepieciešamo atļauju saņemšanu no Pasūtītāja un visām iesaistītajām trešajām personām (t.sk. inženiertīklu turētājiem un atbildīgajām institūcijām);

1.4.2. BID izstrāde valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņošana, un būvdarbu veikšana:

1.4.2.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde minimālajā sastāvā, tās saskaņošana ar Pasūtītāju un visām iesaistītajām trešajām personām, un sagatavošana iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;

1.4.2.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņošanai ar Pasūtītāju un visām iesaistītajām trešajām personām, un sagatavošana iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;

1.4.2.3. būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācija, ietverot vismaz sekojošas sadaļas:

1.4.2.3.1. Vispārīgā daļa, ģenerālpilns (GP);

1.4.2.3.2. Inženierisnājumā daļa (EL, ELT, ESS-VAS, UK/UKT);

1.4.2.3.3. Ekonomikas daļa t.sk., iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, lokālās tāmes un kontroltāme (IS, T);

1.4.2.3.4. būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšana Pasūtītājam, objektiem, kuros tāda nepieciešama;

1.4.3. saskaņotas ar Pasūtītāju būvniecības lietas vadīšana būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv) par ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas un nepieciešamo palīgiekārtu un sistēmu uzstādīšanu;

1.4.4. Pasūtītāja personāla teorētiskās un praktiskās apmācības par ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas apkalpošanu un darbību (ne vēlāk kā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā dienas);

1.4.5. **veicamo darbu apjomā ietilpst arī tādi darbi, kas tehniskajā uzdevumā vai tā pielikumos nav tieši noteikti, bet kuru izpilde ir nepieciešama līguma priekšmeta izpildei;**

1.4.6. **Projekta realizācijā (projektējot un veicot būvdarbus) ņemt vērā “Rīgas Tehniskās universitātes”, SIA “Waterson technologies” un SIA “Automation Engineering” izstrādāto pētījumu “Ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošanas Rīgas ūdensapgādes tīklā izpēte”.”;**

5. Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 2.5.punktu izteikt šādā redakcijā:

“2.5. Uzņēmējam jāveic nepieciešamie projektēšanas darbi patstāvīgas elektroapgādes pieslēguma risinājuma nodrošināšanai un tiešsaistes datu pārraides uz Pasūtītāja SCADA sistēmu nodrošināšanai”.