

**Par atklātu konkursu
“DZERAMĀ ŪDENS UZPILDES STACIJU (BRĪVKRĀNU) PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/7)**

Rīgā, 2026.gada 28.janvārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Dzeramā ūdens uzpildes staciju (brīvkrānu) piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/7) nolikumu (turpmāk – nolikums).

Jautājums:

Tehniskajā specifikācijā punkts Nr.7 Iekārta ir aprīkota automātisko higiēnisko skalošanas sistēmu.

Kura strūklakas daļa ir jāskalo, jo cilvēka padzeršanās vieta un pudeļu pildītājs un suņa bļoda ir bezkontakta?

Lūdzu plašāk skaidrot šo prasību.

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka atklāta konkursa 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne” tabulas 7.punktā noteiktā prasība nosaka, ka brīvkrānam ir jābūt aprīkotam ar automātisku skalošanas sistēmu, kas nodrošina ūdens apmaiņu pievadā no ielas cauruļvada līdz brīvkrānam, lai nodrošinātu, ka pievadā vienmēr ir pieejams svaigs dzeramais ūdens. Pievadu skalošanas intervālu jānodrošina ne retāk kā reizi diennaktī ar ilgumu vismaz 1 minūte.