

**Par tirgus izpēti**  
**“AVĀRIJAS IZPLŪŽU APRĪKOŠANA AR AUTOMĀTISKIEM PARAUGU**  
**NOŅĒMĒJIEM DIVĀS KSS”**  
**(IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2026/65)**

Rīgā, 2026.gada 10.aprīlī

***Papildu informācija***

Ar šo pasūtītājs sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par tirgus izpēti “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS” (identifikācijas Nr.T.I.2026/65) uzaicinājumu.

**Jautājums Nr.1:**

Vai pieejami kameru rasējumi, no kuriem plānots ņemt notekūdeņu paraugus, lai redzami notekūdeņu līmeņi? Šis nepieciešams lai noteiktu paraugu ņēmēja nepieciešamās paraugu caurules garumu.

**Atbilde Nr.1:**

Kameru rasējumi nav pieejami, bet cauruļu garumus un izvietojumu ir iespējams noteikt tirgus izpēti uzaicinājuma 2.punktā noteiktajā kārtībā veicot objekta apsekošanu, kas ir obligāta prasība.

**Jautājums Nr.2:**

Tehniskās prasības 3.1.6. vai Pretendents var piedāvāt lielāka tilpuma parauga uzkrāšanas traukus?

**Atbilde Nr.2:**

Var tikt piedāvāti lielāka tilpuma trauki, bet trauku skaits nedrīkst būt mazāks par četriem. Lūdzu skatīt grozījumus tirgus izpēti uzaicinājumā (grozījumi/papildinājumi ir **sarkanā tekstā**).

**Jautājums Nr.3:**

Tehniskās prasības 3.1.14. vai var tikt piedāvāta iekārta, kurai nav plates aizsardzība agresīvai videi, bet gan iekārtas korpusa aizsardzība agresīvai videi?

**Atbilde Nr.3:**

Nē, arī vadības plates aizsardzībai jābūt darbam agresīvā vidē.