

Apraksts:	SIA "Rīgas ūdens" veic tirgus izpēti "Līmeņu devēju iegāde kanalizācijas sūkņu stacijām" (identifikācijas Nr. T.I.2026/71)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:	2026. gada 25. maijs plkst. 11.00
Kontaktpersonas:	<u>Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:</u> SIA "Rīgas ūdens" Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr. 26766933, e-pasta adrese: janis.klavins@rigasudens.lv SIA "Rīgas ūdens" Informācijas tehnoloģijas daļas Automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs, tālr. 25752599, e-pasts: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz **2026. gada 25. maijs plkst. 11.00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas "nobloķēts" ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu "nobloķē" ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole "nobloķētā" dokumenta atvēršanai.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Līmeņu devēju piegāde kanalizācijas sūkņu stacijām saskaņā ar uzaicinājuma, tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām.

Piegādes termiņš – saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāks kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta parakstīta Tehniskas specifikācijas – Finanšu piedāvājuma veidne saskaņā ar pielikumu.
2. Dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.
3. Pielikuma 4.3.punktā minētā dokumentācija.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preču piegāde uz SIA "Rīgas ūdens" Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA "Rīgas ūdens" nosūtīs preču piegādes un apmaksas garantijas vēstuli pretendentam, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma prasībām un piedāvāto pakalpojumu cena būs viszemākā.
2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma daļībai tirgus izpētē "Līmeņu devēju iegāde kanalizācijas sūkņu stacijām" tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām.

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei T.I.2026/71 “Līmeņu devēju iegāde kanalizācijas sūkņu stacijām” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt līmeņa devēju piegādi, garantijas saistību izpildi, atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā, un normatīvajos aktos minēto.

Tehniskā specifikācija

1. Apraksts:

Kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas darbību palīdz nodrošināt līmeņa mērīšanas sensori (ultraskaņas sensori, hidrostatiskie sensori u.c.), kuri nodrošina sūkņu automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu atbilstoši noteiktajiem darba režīmiem. Lai paaugstinātu automātiskās vadības sistēmas darbības drošumu un stabilitāti, kā arī mazinātu iespējamo avārijsituāciju radītos darbības pārtraukumus vai **dīkstāves riskus. Tas ir nepieciešams** nodrošināt mērīšanas sensoru rezerves. Iepirkuma ietvaros nepieciešams piegādāt līmeņa mērīšanas sensorus atbilstoši zemāk norādītajām tehniskajām prasībām.

2. Piegādājamo iekārtu tehniska specifikācija:

Nr. p.k.	Iekārta	Parametrs	Prasības	Mērvienība	Daudzums	Pretendenta piedāvātās Preces parametri
						<i>(jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)</i>
1	Ultraskaņas līmeņa sensors	Ražotājs	Modelis	gab.	3	<Norāda konkrētu ražotāju un modeli>
		Barošanas spriegums	24 V DC			
		Izvade	4–20mA ar HART protokolu			
		Mērīšanas princips	Bez kontakta ultraskaņas mērīšana			
		Mērīšanas diapazons	Ne mazāk kā 0- 10 m			
		Darbības temperatūra (sensa galvai)	-30...+70 °C			
		Aizsardzības klase	IP68			
		Precizitāte	Ne vairāk kā 0,5%			
		Korpusa materiāls	Ķīmiski izturīgs			
		Ekspluatācijas vide	Agresīva, ar augstu mitrumu			

			un gāzu klātbūtni			
		Montāža	Paredzēta uzstādīšanai virs šķidruma līmeņa			
		Kabeļa garums	Ne mazāks par 30 m			
		Pielietojums	Kanalizācijas notekūdeņiem			
2	Hidrostatiskais līmeņa sensors	Ražotājs	Modelis	gab.	3	<Norāda konkrētu ražotāju un modeli>
		Mērīšanas princips	Hidrostatiskais spiediena sensors (iegremdējams)			
		Izvade	4-20 mA			
		Barošana	24 V DC			
		Mērīšanas diapazons	0-10 m			
		Precizitāte	Ne vairāk kā 0,5%			
		Korpusa materiāls	Nerūsējošais tērauds 316L vai ķīmiski izturīgs materiāls			
		Kabeļa materiāls	PUR, FEP vai līdzvērtīgs, izturīgs pret kanalizācijas vidi			
		Kabeļa garums	Ne mazāks par 15 m			
		Aizsardzības klase	IP68 (patstāvīgai iegremdēšanai)			
		Ekspluatācijas vide	Agresīva, ar nogulsniem un ķīmisku iedarbību			
		Temperatūras diapazons	-30...+70 °C			
		Pielietojums	Kanalizācijas notekūdeņiem			
3	Radara līmeņa sensors	Ražotājs	Modelis	gab.	2	<Norāda konkrētu ražotāju un modeli>
		Mērīšanas princips	Bez-kontakta FMCW radars			
		Frekvence	80 GHz vai augstāka			

	Izvade	4–20mA ar HART			
	Barošana	24 V DC			
	Aizsardzības klase	IP68			
	Korpusa materiāls	Ķīmiski izturīgs			
	Ekspluatācijas vide	Agresīva, ar tvaikiem un nogulsnēm			
	Mērīšanas diapazons	Ne mazāks kā 0–10 m			
	Kabeļa garums	Ne mazāks par 15 m			
	Darbības temperatūra	-30 °C... +70 °C			
	Precizitāte	Ne vairāk kā ±5mm			
	Stara leņķis	Ne vairāk kā <4°			
	Montāža	Paredzēta uzstādīšanai virs šķidrums līmeņa			
	Pielietojums	Kanalizācijas notekūdeņiem			

3. Piegādes adrese: Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga

4. Citas prasības:

4.1. Piegādājamo iekārtu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādi apliecināšanu dokumentu parakstīšanas.

4.2. Iekārtām jābūt jaunām, nenolietotām, ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

4.3. Piegādātājam jānodrošina:

- tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā,
- ekspluatācijas instrukcijas,
- ES atbilstības deklarācija.

4.4. **Piegādei jāietver visi nepieciešamie montāžas piederumi, ja tie ir specifiski konkrētajam sensoram. Visām piegādājamajām iekārtām jābūt marķētām ar CE atbilstības marķējumu. Iekārtām jāatbilst spēkā esošajiem EN un IEC standartiem, kas piemērojami līmeņa mērīšanas sensoriem.**

5. Finanšu piedāvājums:

5.1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē norādīto preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, visus nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Daudzums	Cena par 1 vienību EUR (bez PVN)	Cena kopā EUR (bez PVN)
1.	Ultraskaņas līmeņa sensors	3. gab.	<...>	<...>
2.	Hidrostatiskais līmeņa sensors	3. gab.	<...>	<...>
3.	Radara līmeņa sensors	2. gab.	<...>	<...>
Summa kopā bez PVN:				<...>
PVN 21%:				<...>
Summa kopā ar PVN:				<...>

5.2. Apmaksas noteikumi: 20 (divdesmit) dienas pēc Preču piegādes apliecināšanu dokumentu parakstīšanas.

5.3. Preču piegādes termiņš: <kalendāra dienu skaits, kas nav ilgāks par 60 (sešdesmit) kalendāra dienām> kalendārās dienas no preču piegādes un apmaksas garantijas vēstules saņemšanas dienas vai līguma parakstīšanas dienas.

5.4. Apliecinām, ka:

5.4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

5.4.2. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentās institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.4.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

5.4.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

5.4.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

5.4.6. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādes apliecināšanu dokumentu parakstīšanas;

5.4.7. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

5.4.8. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei;

5.4.9. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

5.4.10. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

5.4.11. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika;

5.4.12. Pretendents apliecina, ka tas atbilst Nacionālās kiberdrošības likuma un Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – MK noteikumi) 94.punkta prasībām un uz to neattiecas MK noteikumu 86.punkta gadījumi. Pretendents, iesniedzot šo pieteikumu, apliecina, ka nepieciešamības gadījumā, MK noteikumu 93.punktā noteiktā atzinuma saņemšanai, sniegs SIA “Rīgas ūdens” nepieciešamo

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

informāciju un piekrišanu normatīvajos aktos noteiktās informācijas par Pretendentu, tā personālu un apakšuzņēmējiem nodošanai Satversmes aizsardzības birojam. Pretendents apņemas pēc kompetentās iestādes pieprasījuma bez nepamatotas kavēšanas iesniegt papildu informāciju, kas nepieciešama kibernetikas drošības uzraudzībai un Satversmes aizsardzības biroja atzinuma saņemšanai;

5.4.13. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20ko dekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

5.5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
Pretendenta bankas rekvizīti
Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
Paraksts:
Datums, vieta
Juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa numuri, e-pasta adreses

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.