

Papildu informācija par kvalifikācijas sistēmu
“DROŠĪBAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, REMONTA DARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA”
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/79)

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par kvalifikācijas sistēmas “Drošības sistēmu projektēšana, izbūve, remonta darbi un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/79; turpmāk – kvalifikācijas sistēma) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Nr.p.k.	Piegādātāja jautājums	Pasūtītāja atbilde	Atbildes sniegšanas datums
1.	Iepirkuma nolikuma 8.punktā par galvenajiem speciālistiem ir teikts, ka nepieciešami galvenie speciālisti ar sekojošiem sertifikātiem: - elektroietaišu projektēšana; - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana; - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība; - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS” pie veicamajiem darbiem norādīts, ka jāveic jaunu drošības sistēmu (ESS AS,VN,UATS,PK un CI) projektēšana un izbūve. Lūdzam Iepirkuma komisiju sniegt skaidrojumu, kāpēc tiek prasīti galvenie speciālisti ar sertifikātiem elektroietaišu projektēšanai un elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai un būvuzraudzībai, ja 2018.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1.pielikuma “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras” 2.2.7.punktā noteikts: “elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana¹⁰” un 2.3.10.punktā noteikts “elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība¹⁰”. Šis 10. atsaucies punkts tiek skaidrots zem tabulas: “10 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un elektronisko sakaru	Kvalifikācijas sistēmā tiek prasīti galvenie speciālisti ar sertifikātiem jomās “elektroietaišu projektēšana” un “elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”, jo jaunu drošības sistēmu izbūves un remontdarbu ietvaros ir paredzēta arī jaunu spēka elektrobarošanas līniju (230V) izbūve no ēku vai teritorijas elektrosadalēm līdz drošības iekārtu barošanas blokiem. Tāpat darbu apjomā ietilpst jaunu automātslēdžu uzstādīšana esošajās elektrosadalēs un spēka kabeļu trašu izbūve. Saskaņā ar 2018.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1. pielikumu “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras”, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu speciālista kompetence neaptver šo jomu. Jebkuras darbības un izmaiņas ēkas spēka elektrotīklā (230V un augstāk), kā arī pieslēgumu izveidi elektrosadalēs ir tiesīgs projektēt un vadīt tikai speciālists ar kompetenci “elektroietaišu projektēšana” un “elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība”.	07.08.2026.

Nr.p.k.	Piegādātāja jautājums	Pasūtītāja atbilde	Atbildes sniegšanas datums
	sistēmu un tīklu ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisko uguns aizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, kā arī automātisko uguns aizsardzības un ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.”. 2018.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un Latvijas būvnormatīvs LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” skaidri norāda, ka veicamie darbi ESS-AS, ESS-VN, ESS-PK , ESS-CI attiecas uz ESS, kas ir elektroniskās sakaru sistēmas, kā arī papildus ESS-CI un UATS sistēmas arī attiecas uz ESS, kā norādīts Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras” piezīmē Nr.2.		