

ŪDENSVADAM UN JAUNAM KOKAM
GRIEZUMS 1-1

1. Kanalizācijas tīkla ekspluatācijai un drošībai tiek noteikta aizsargjosla, atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [59. pantam](#), attiecīgi tiek piemērotas [MK noteikumos Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem"](#) prasības.
2. Lai nodrošinātu kanalizāciju tīklu drošību un aizsargjoslas aizliegto audzēt kokus un krūmus atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem"](#) 4.3. punktam.
3. Sakņu aizsardzībai koka/dekoratīvā stādījuma saknes atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"](#) 27. un 28. punktiem nosaka minimālo attālumu no kanalizācijas tīkliem līdz saglabājamā koka stumbram /dekoratīvajam stādījumam.
4. Satuvinātāju ir normatīvajos aktos noteiktā minimālā horizontālā attāluma samazinājums, kas ir saskaņojams ar inženiertīklu turētāju, pie atsevišķiem nosacījumiem, kur tiek atrunāti izmantotie palīgmateriāli, palīgierīces, metodes u.tml. inženiertīklu aizsardzībai, atbilstoši [LVS 1094](#).

aizsargjoslas platums ir atkarīgs no caurvlada veida. Paštesces kanalizācijai, neatkarīgi no iebūves dziļuma, aizsargjoslas platums ir 3 m, bet spiedvadam aizsargjoslas platums ir atkarīgs no iebūves dziļuma, ja tas ir līdz 2 m tad aizsargjoslas platums ir 3 m, bet ja tas ir dziļāk par 2 m tad aizsargjoslas platums ir 5 m.



Jauns koks
Koka
nostiprināju
elementi

Sakņu kamols

Saknu bariera*

Zemes virsma

Esošs
kanalizācijas vads

dziļums
līdz 2 m

SKATĪT NORĀDI 3

SKATĪT NORĀDI 1

0.3 min

min
0.3 m

Saknu barjera*

Esoš
kanalizācijas vads

dzilāk par 2 m

SKATĪ NORĀDI 3

SKATĪ NORĀDI 1

Koka nostiprinājuma elementi
Sakņu barjera*
Esošs kanalizācijas vads

1

SKATĪT NORĀDI 3

SKATĪT NORĀDI 1

0.5 m

0.5 m

Satuvīnājums līdz 2 m

Satuvīnājums līdz 2 m

Sakņu kamols
Sakņu barjera*
Esošs kanalizācijas vads

1

SKATĪT NORĀDI 3

SKATĪT NORĀDI 1

Satuvīnājums līdz 2 m

Satuvīnājums līdz 2 m



3					
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	08/2025
1	IB	MZ	AV	Griezumā līnija	04/2025
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGTSASK APST IZMAINU IEMESLS DATUMS					

Saturinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu kanalizācijas tīklam un jaunam kokam

RASĒJUMA NR.
TTR-KT-022

MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS	
BEZ MĒROGA	V/2.3	
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVĪZIJA
08/2025	UKT	