

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 79.](#) un [80. punktiem](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši RD saistošo noteikumu [Nr. RD-237-21-17 "Par Rīgas valdīspilvēties pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzes uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**;

1. Vīsi izmēri milimetros.
2. ØO- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.
*- skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm.
**- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām, personāla piekļuvei un aprikojuma apkalpošanai LVS EN 124 (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥600 mm). LVS EN 476, LVS EN 1917.

1. Fiksētas aku lūku pārsedes (*turpmāk -pārsedze*) ir paredzētas uzstādīšanai neapbūvētā teritorijā.
2. Pārsedes virsmai neapbūvētajā teritorijā jābūt 200 mm augstāk par zemes virsmu.
3. Akas augšējās daļas augstumam jābūt ne lielākam par 450 mm, pirmajam pakāpienam akā jābūt izvietotam ne zemāk kā 650 mm no zemes virsmas, atbilstoši standartā [LVS EN 476](#) noteiktajam.
4. Ja uzstāda dz/betona regulējošo gredzenu, tad uz sagatavotas, gludas, viendabīgas un atfritās akas konstrukcijas virsmas, ņemot vērā ražotāja noteiktos pieļaujamos kārtas iestrādes biežumus, uzklāj ātri cietējošo montāžas javu vai līmi-hermētīki pa visu uzstādāmā dz/betona regulējošā gredziena perimetru. Uzstāda dz/betona regulējošo gredzenu(-s), nolīmeņo un nostiprina konstrukciju ar ātri cietējošo montāžas javu vai līmi-hermētīki.
- 4.1. Ja uzstāda polimēra regulējošo gredzenu, tad uz sagatavotas, gludas, viendabīgas un atfritās akas konstrukcijas virsmas, ņemot vērā ražotāja noteiktos pieļaujamos kārtas iestrādes biežumus, uzklāj līmi-hermētīki pa visu uzstādāmā polimēra regulējošā gredziena perimetru. Uzstāda polimēra regulējošo gredzenu(-s), nolīmeņo un nostiprina ar līmi-hermētīki. Hidroizolācija polimērmateriāla akas izbūves elementiem nav nepieciešama.
- 4.2. Ātri cietējošās montāžas javas vai līmes-hermētīka pielietošanu izvērtē, ņemot vērā apkārtējās vides temperatūras apstākļus.
5. Dz/betona vai polimēra regulējošā gredziena iekšējais diametrs nedrīkst būt lielāks par 50 mm kā pārsedes rāmja ārējais diametrs.
6. Ātri cietējošai montāžas javai un aizpildītajam jāatbilst

Prasības mēģinājums javai izstruvejor aktu iuktu pardses ar slodzes klāsm C250, D400, E600			
Parametrs	Prasība	Testēšanas metode	Piezīmes
Betona spīdes stiprība pēc 1 stundas	20 N/mm ²	LVS EN 12390	pie cietēšanas +20°C temperatūrā
Betona spīdes stiprība pēc 28d	60 N/mm ²	LVS EN 12390	
Betona stīpes pretestība pēc 28d	5.0 N/mm ²	LVS EN 12390-6	
Prasības aizpilditajam betonam slodžu klāsm C250, D400, E600			
Parametrs	Prasība	Testēšanas metode	Piezīmes
Betona spīdes stiprība pēc 1 stundas	12 N/mm ²	LVS EN 12390	pie cietēšanas +20°C temperatūrā
Betona spīdes stiprība pēc 28d	50 N/mm ²	LVS EN 12390	

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-KT-044				
	2										
	1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija		12/2025	VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS. Fiksētas akas lūkas pārsedes izbūve dz/b akai ar konisku grodu/ar pārseguma plātni neapbūvētā teritorijā	MĒROGS bez mēroga	IZMAIŅU INDEKSS V/2.3	
	0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija		03/2024		IZDOŠANAS DATUMS 12/2025	MARKA UKT	REVIZIJA 1
	NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS										