



ATBALSTA BLOKI LĪKUMIEM AR HORIZONTĀLU IZVIETOJUMU GRIEZUMS 1-1




VIRSSKATS




AR VERTIKĀLU IZVIETOJUMU

SKATS A



VIRSSKATS



Piezīmes:

1. Visi izmēri (E; F; G) norādāmi milimetros (mm).
2. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietām, jāizmanto atbilstošas balstu konstrukcijas - balstus, atbalsta blokus, enkurojumus, vadoties pēc standarta [LVS EN 805](#) un [LVS EN 1610](#) prasībām.
3. Balstus, atbalsta blokus vai enkurojumus projektē, vadoties pēc būvspeciālistu aprēķiniem un rasējumiem, ņemot vērā arī cauruļvadu ražotāja izbūves prasības.
4. Balsti, atbalsta bloki vai enkurojumi izbūvējami uz sagatavotas stabilas grunts pamatnes.
5. Balsta konstrukcijai jābūt monolītam veidojumam un jānodrošina iespēju piekļūt un veikt cauruļvadu savienojumu atvienošanu. Nav pieļaujama cauruļvadu savienojumu aizbetonēšana.
6. Balstam no betona jāatbilst standarta [LVS EN 206](#) prasībām un klasifikācijai ar marku ne zemāku kā C25/30.
7. Pirms betonēšanas polietilēna būvizstrādājums (caurules posms, trejgabals, līkums) ietinams plastikāta materiāla plāksnē vai plēvē, lai tiktu nodrošināta tā saudzīga ekspluatācijas/remonta darbu veikšana.



3	IB	AV	MZ	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	AV	MZ	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	MZ	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	MZ	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT		PĀRB	APST	IZMAIŅU IEMESLS DATUMS	

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS	
Atbalsta bloki līkumiem	

RASĒJUMA NR.	
A.1.	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
bez mēroga	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
06/2025	UKT
REVĪZIJA	
	3