



MINIMĀLIE ATTĀLUMI JAUNU ŪDENSVADU IZBŪVEI UN TO REMONTDARBU VEIKŠANAI ESOŠU KOKU/DEKORATĪVO


STĀDĪJUMU (KRŪMU) TUVUMĀ

ESOŠI KOKI ŪDENSVADA TUVUMĀ

Ūdensvada izvietojums līdz 2 metru dziļumam



ESOŠIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI (KRŪMI) ŪDENSVADA TUVUMĀ



Norādes:

1. Ūdensvada tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [35. pantam](#), un attiecīgi tiek piemērotas [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktā](#) minētais aprobežojums, ka aizsargjoslās kokus un krūmus audzēt aizliegts. Prasības kokaugu aizsardzībai atbilstoši standartam [LVS 1094](#).
2. Gadījumos, kad tiek veikts ūdensvadu tīklu remonts, pārbūve vai atjaunošana, vai ir notikusi avārija, ūdensvadu tīklu īpašniekam ir tiesības izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par to paziņojot zemes īpašniekam atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 13. punktam](#).
3. Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam](#).
4. Dekoratīvā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam](#).
5. Kritiskā, minimālā un optimālā zona atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. punktam](#).



3					
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnijas	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS	
Minimālie attālumi jaunu ūdensvadu izbūvei un to remontdarbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā	

RASĒJUMA NR.	TTR-UT-020
MĒROGS	BEZ MĒROGA
IZMAIŅU INDEKSS	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	07/2025
MARKA	UKT
REVĪZIJA	2