


CAURUĻVADS (PE) - AR PERSPEKTĪVĀ PROJEKTĒJAMU PAGARINĀJUMU UN HIDRANTU*



Piezīmes:


1. [Materiālu izvēle atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasībām būvuzstādājumiem un citiem materiāliem.](#)
2. Visiem līkņiem, trejgabaliem, noslēgumiem, kas notur konstrukciju, kā arī aizbīdņiem un hidrantiem, paredzēt balstus.
3. Pievienojuma vietās izmantojami rotējošie veidgabali.
4. Cauruļu savienojumu izveidi elektrometināšanu veikt tikai speciāli apmācītam un sertificētam personālam.
5. Aprīkojums uzstādāms saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
6. Vārstiem, atzariem, noslēgumiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.
7. Materiālu saīsinājumi:
PE - Polietilēns (polyethylene)
PP - Polipropilēns (polypropylene)
KET - Kēts (cast iron)
KKE - Kaļamais kēts (DI - ductile iron)
TER - Nerūsējošais tērauds (ST - stainless steel)
MET - Metāls (metal), ietilpst KET, KKE, TER

* veikt nepieciešamos aprēķinus un paredzēt nepieciešamos papildus aizsardzības pasākumus - balstus vai enkurojumus, atbilstoši cauruļvadu ražotāja norādījumiem, lai nodrošinātos pret PE cauruļvadu lineāro termisko izplešanos;

** izjaucamos savienojumus paredz cauruļvadiem kuri $\geq DN350$. Cauruļvadiem, kuru DN100 - DN300 izjaucamo savienojumu izvēli pamato ar aprēķinu. Mazākiem diametriem izjaucamos savienojumus neparedz;

*** PE īscaurules rotējošam atlokam jābūt ar PP pārkļājumu.

CAURUĻVADS (KKE) - AR PERSPEKTĪVĀ PROJEKTĒJAMU PAGARINĀJUMU UN HIDRANTU



3	IB	MZ	AV	DN raksturojumā	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Veidgabalu izvērtējums	12/2023
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Ielas ūdensvada izbūve ar hidrantu no DN100 līdz DN400	

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-032

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

3