



KOMERCUŠKAĪTES MĒRAPARĀTA MEZGLA SHĒMA

Ü1, OD32

DN25/DN15

PE/MET, OD32/DN25

NA

KUM1

m³

DN15/DN25

NA

MET/PE, DN25/OD32

Ü1, OD32

NC

Akas robeža

1. Visi izmēri milimetros.
2. Ir jābūt iespējai lūkas pārsedzēt uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsedzes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko iespējams iegādāties kā papildus aprīkojumu.
3. Tehniskais tipveida risinājums attiecināms uz SIA "Rīgas ūdens" izvēlētiem vai ekvivalentiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem ražotājs noteicis, ka taisnīgo posmi nav nepieciešami.
4. Atpakalpojuma novēršanai ūdensvadā, atbilstoši [LVS EN 1717](#), sistēmā pēc KUM paredzēt aizsardzības ierīču izvietojšanu.
5. Aprīkojumi un saīsinājumi atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām](#).
6. Brīdinājuma aprīkojumu izvietojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadā izbūvē](#) un piederības robežām skatāms TTR-UT-001.

	3					DOKUMENTA TIPS	RĀSĒJUMA NR.	
	2	IB	MZ	AV	Drošības iespēja pārbaudei	10/2025	CENTRALIZĒTAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKAJĀ RISINĀJUMI	
	1	IB	MZ	AV	Meh. gā. filtra termiņa maiņa	07/2025	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
	0	IB	MA	AV	Sākotnējā versija	02/2025	Komerccizskaites mēraparātā mezgls (DN15) bez taisnajiem posmiem Ø1000/Ø1500 mm dz/b akā	
	NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS		
		MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS				
		BEZ MĒROGA		V/2.1				
		IZDOŠANAS DATUMS		MARKA		REVĪZĪJA		
		10/2025		UKT		2		