

A



KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA MEZGLA SHĒMA



1. Visi izmēri milimetros.
2. Ir jābūt iespējai lūkas pārsedzei uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsedzes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko iespējams iegādāties kā papildus aprīkojumu.
3. Tehniskais tipveida risinājums attiecināms uz ūdens patēriņa skaitītājiem ar ietilpību un izplūdi paredzētiem taisniem posmiem, ko noteicis ražotājs.
4. Atpakļplūdes novēršanai ūdensvadā, atbilstoši [LVS EN 1717](#), sistēmā pēc KUM paredzēt aizsardzības ierīču izvietošānu.
5. Apzīmējumi un saīsinājumi atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām](#).
6. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē](#) un piederības robežām skatāms TTR-UT-001.

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS. Divi pakārtoti izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN20/DN15) ar taisnajiem posmiem Ø1000/Ø1500 mm dz/b akā	RĀŠĒJUMA NR. TTR-UT-106a				
	2	IB	MZ	AV	Drošības iespēja sākotnējai		10/2025	MĒROGS BEZ MĒROGA		IZMAIŅU INDEKSS V/2.1	
	1	IB	MZ	AV	Meh. ūd. filtra termiņa māja		07/2025	IZŪSĀNAS DATUMS 10/2025		MARKA UKT	REVIZIJA 2
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija		02/2025				
	NR		SAGT		SASK		APST	IZMAIŅU IEMESLS		DATUMS	